

Jastrzębie-Zdrój, dn. 12.05.2022 r.

BZP.271.30.2022

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju”

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania (treść pytań poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową przyłącza wpustów deszczowych powinny zostać wpięte do studni bez zastosowania kaskad.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przewidziano włączenie „in situ” z zastosowaniem systemowym przejściem szczelnym przez ściankę studni.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową na głównym ciągu sieci kanalizacji deszczowej nie wymaga się stosowania kaskad (np.: St3, St11)?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej jest po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędnymi jest większa niż 0,5 m należy zastosować połączenie kaskadowe.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy studnie St16, St15, St14 należy wykonać jako studnie osadnikowe, co sugerują profile podłużne?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z opisem technicznym pkt.4.3 wszystkie studnie pod wpustami i studnie kanalizacyjne mają być wyposażone w osadniki.

Pytanie nr 4:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opinię geotechniczną/geologiczną o której mowa w opisie projektu oraz karty otworów geotechnicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża, która jest częścią składową projektu budowlanego.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pytanie nr 1:

Projekt docelowej organizacji ruchu przewiduje zabudowę elementów odblaskowych czerwonych i białych na krawężnikach i nawierzchni drogi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub potwierdzenie, że elementy te nie będą zabudowywane.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z przedmiarem oznakowanie należy wycenić jako komplet. Oznakowanie należy wycenić wg załączonego projektu organizacji ruchu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada aktualne zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu, termin wyznaczony w udostępnionym zatwierdzenia upłynął z końcem 2020r.?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak zamawiający posiada aktualne zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej (wzoru) i specyfikacji dla projektowanych koszy i ławek z drewna egzotycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

A) Opis ławki

Ławka z oparciem, wykonana z odlewu aluminiowego połączonego z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub.

Charakterystyka ławki:

a) wymiary:

- wysokość całkowita: od 78 cm do 84 cm
- szerokość całkowita: od 62 cm do 66 cm
- długość całkowita: od 180 cm do 190 cm
- wysokość siedziska: od 43 cm do 46 cm

b) materiał:

- konstrukcja: odlew ze stopu aluminium malowany proszkowo, elementy boczne o szerokości od 2 cm do 6 cm i grubości od 0,5 cm do 1 cm
- siedzisko: 3 deski z drewna egzotycznego np. jatoba, olejowanego trzykrotnie olejem do drewna na zewnątrz o przekroju prostokątnym min. 11,7 cm x 2,8 cm; max. 12,2 cm x 3,2 cm; długości od 178 cm do 182 cm, wzmocnione w środku rozpiętości płaskownikiem o szerokości od 4 cm do 6 cm i grubości od 0,6 cm do 0,9 cm
- oparcie: 3 deski z drewna egzotycznego np. jatoba, olejowanego trzykrotnie olejem do drewna na zewnątrz w tym: 2 deski o przekroju prostokątnym min. 11,8 cm x 3 cm, max. 12,2 cm x 3,5 cm, długości od 178 cm do 182 cm, 1 deska o przekroju prostokątnym min. 9,3 cm x 3 cm, max. 9,7 cm x 3,5 cm, długości od 178 cm do 182 cm. Oparcie wzmocnione dwoma prętami rozstawionymi w równych odległościach, przechodzącymi przez wszystkie trzy deski

c) kolorystyka:

- konstrukcja: naturalne aluminium lub w kolorze RAL 9006 matowy malowane proszkowo
- siedzisko wraz z oparciem: w kolorze teak naturalny

d) montaż:

- konstrukcja przygotowana do montażu na podłożu z kostki brukowej

B) Opis kosza

Kosz stalowy z daszkiem, drzwiczkami zamykanymi na uniwersalny kluczyk oraz popielnicą stanowiącą integralną część wkładu do kosza.

Charakterystyka kosza:

a) wymiary:

- wysokość całkowita (po zamontowaniu) : od 115cm do 125 cm,
- szerokość całkowita: od 45cm do 50cm
- głębokość: od 30cm do 38cm
- boczne słupki o szerokości 9-12cm, grubości od 5 do 9 mm

b) pojemność kosza: 40-46 l

c) materiał:

- obudowa: stal ocynkowana ogniowo o grubości blachy od 5 do 9mm
- wkład do kosza: stal ocynkowana ogniowo o grubości blachy 2-4 mm

d) kolorystyka: obudowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7000

d) montaż:

- konstrukcja przygotowana do montażu na nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej

e) Zdjęcie przykładowego kosza:



Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 3 w związku z art. 271 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 9:00,
- termin otwarcia ofert: 24.05.2022 r. godz. 09:15.
- termin wniesienia wadium: 24.05.2022 r. do godz. 09.00,
- termin związania ofertą: do dnia 22.06.2022 r.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 24.05.2022 r., do godz. 9:00”**.

2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 24.05.2022 r. o godz. 9:15”**.

3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 22.06.2022 r.”**.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Załączniki:

Opinia geotechniczna

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a