



PWSW-DZP/382/W/03/21w a
Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
REGON 651431983, NIP 795-22-13-669

Przemyśl, 19.08.2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia związanego z dostosowaniem obiektu w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu pn. „Uczelnia dostępna – PWSW” w podziale na trzy zadania częściowe.

Na podstawie art. 284 ust. 6 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania zgłoszonego do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego – dotyczy zadania częściowego nr 1 – Zakup wraz z montażem poziomego oznakowania przestrzeni komunikacyjnych budynków:

- a) Linie naprowadzające – 641 mb
- b) Pasy uwagi – 157 mb
- c) Pola uwagi – 147 szt.
- d) Montaż – 1 ust.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści zapisów dotyczących Części I - zapisy SOPZ. "b) Pasy uwagi- 157 mb" - wyrażone w metrach bieżących "Pasy uwagi wykonane ze stali nierdzewnej w postaci pojedynczych guzków w kształcie ściętego stożka i kuliście ryflowanej powierzchni, naklejane osobno (1 pole uwagi= 30 guzków)." - wyrażone w sztukach. Podpunkty a i c - opisane są jasno i klarownie. Proszę o dokładne wyjaśnienie - jak należy rozumieć opis podpunktu b

Odpowiedź:

Za pas uwagi przyjęto pas złożony z pojedynczych guzków w kształcie ściętego stożka i kuliście ryflowanej powierzchni, naklejanych osobno o szerokości 30 cm. Przyjmuje się, że 1mb pasa uwagi powinien się składać ze 100 guzków

R E K T O R
Dr Paweł Trefler