



ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH ŚREDNIC
RUR POLIETYLENOWYCH PE-Xd PN10

D:	D x s
Dz 20	20 x 2,8 mm
Dz 25	25 x 3,5 mm
Dz 32	32 x 4,4 mm
Dz 40	40 x 5,5 mm
Dz 50	50 x 6,9 mm
Dz 63	63 x 8,6 mm
Dz 75	75 x 10,3 mm
Dz 90	90 x 12,3 mm

Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur.

- LEGENDA:
- instalacja wody zimnej
 - - - instalacja ciepłej wody użytkowej
 - - - instalacja cyrkulacji
 - instalacja hydrantowa

Uwaga:
Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.



projekt:	Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą		
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie		
projektant:	mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94	podpis:	
asystent:	inż. Sławomir Grzegorzka	podpis:	
sprawdzający:	dr inż. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12	podpis:	
temat rysunku:	Instalacja wodociągowa - rozwinięcie		
branża:	sanitarna	data:	lipiec 2021
stadium:	PT	rewizja:	-
skala:	1:100	nr rys.:	WK2