

ZP.271.28.2024

Rumia, dnia 21.10.2024 r.

REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH
URZĄD MIASTA RUMI
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
tel. (58) 679 65 74
zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Rozwój infrastruktury społecznej w Rumi (budynek użyteczności publicznej)**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zgodnie z załączonym do projektu schematem instalacji fotowoltaicznej należy zamontować 89szt paneli o łącznej mocy 50kW. Zgodnie z opisem w projekcie instalacja PV powinna mieć moc zainstalowaną 27kW. Proszę o wskazanie mocy instalacji fotowoltaicznej która ma zostać zainstalowana

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z rys. E_16 Schemat PV należy wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy 49,84 kWp.

Z poważaniem