



Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.119.2019

w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Lokalizacja obiektu: **Żyrardów, ul. Grunwaldzka, dz. 6407, 6100.**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu: **kanalizacyjna**

Wnioskodawca: **EUROBUD Artur Kowalski, Balcerów, 42G, 96-100 Skierniewice**

Inwestor: **Miasto Żyrardów**

Projektant: **Marcin Laska**

Data zakończenia narady: **2019-06-05**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Robert Kordowski**

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska S.A.</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska</p>	<p><i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i></p>
2	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Dróg i Transportu Miejskiego</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska</p>	<p><i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i></p>
3	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów. 2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA. 4. Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń elektroenergetycznych.</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Bożena Frączkiewicz-Borkowska</p> <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
4	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGK Żyrardów Sp. z o. o.</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowań z ist. przewodami wod-kan. prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem PGK "Żyrardów" sp. z o. o.</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Piotr Cuper</p> <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
5	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie</p> <p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie , Warszawa ul. Równoległa 4a, tel. 22 667-33-52.</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Janusz Dobkowski</p> <p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
6	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Inwestycji</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Damian Guzowski</p>

	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i></p> <p>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</p> <p>Roboty budowlane dot. nowej infrastruktury należy wykonać na warunkach gestora drogi.</p> <p>1) Termin, zakres i warunki realizacji projektowanej inwestycji bezwzględnie uzgodnić z Wydziałem Dróg i Transportu Miejskiego UM Żyrardowa.</p> <p>2) Termin i zakres realizacji projektowanej inwestycji bezwzględnie koordynować z Wydziałem Inwestycji UMŻ.</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
7	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i></p> <p>PKP ENERGETYKA S.A. ŚWIĘTOKRZYSKI REJON DYSTRYBUCJI</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i></p> <p>Marceli Krążek</p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i></p> <p>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</p> <p>1. W ciągu ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego przebiegają (oznaczone na mapie kolorem czerwonym) 2 linie kablowe SN 15kV 2x3xXRUHAKXS 1x240mm². Kable ułożone są na głębokości ok. 1m. projektowaną sieć kanalizacyjną należy ułożyć pod naszymi kablami.</p> <p>2. Powyższy projekt uzgodnić w PKP Energetyka Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, Centralny Rejon Dystrybucji, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce.</p> <p>3. Prace ziemne w pobliżu w/w kabli wykonywać ręcznie pod zleconym nadzorem pracowników PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny, ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce, tel. 41 278 34 21.</p> <p>4. Całość prac w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z w/w kablami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: **Artur Kowalski**

Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej: W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telekomunikacyjną prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod ścisłym nadzorem właściciela sieci.

Z up. Starosty
Przewodniczący narady koordynacyjnej
Robert Kordowski

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-06-05.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <http://weryfikacja.japrotokoluzud.epodgik.pl>.