

Pytania do postępowania przetargowego

**„Remont lokali mieszkalnych – pustostanów znajdujących się w Tarnowie zarządzanych przez MZB”**

ZP/2/2023

**Pytanie 1:**

W zadaniu pierwszym pod adresem Dąbrowskiego 18A/4 w pozycji nr 6 brak jest obmiaru i w tymże zadaniu pod wszystkimi adresami brak jest pozycji dotyczącej utylizacji odpadów.

**Odpowiedź 1:**

Dla części 1 punkt a), b), c) uzupełniono lub dodano pozycję kosztorysową jak poniżej

- ul. Dąbrowskiego 18A/4 poz.6 należy przyjąć 7,68 m<sup>2</sup> – poprawiono kosztorys,
- ul. Dąbrowskiego 18A/4 dodano poz. 57 – utylizacja odpadów budowlanych – poprawiono kosztorys,
- ul. Dąbrowskiego 18A/7 dodano poz. 34 – utylizacja odpadów budowlanych – poprawiono kosztorys,
- ul. Dąbrowskiego 18A/9 dodano poz. 56 – utylizacja odpadów budowlanych – poprawiono kosztorys.

**Pytanie 2:**

W zadaniu nr 3 pod adresem Wałowa 16/7 nie ma podanego wymiaru komina wentylacyjnego.

**Odpowiedź 2:**

Dla części 3 punkt a) poprawiono opis pozycji kosztorysowej nr 30

- ul. Wałowa 16 m 7 – nowy opis pozycji kosztorysowej „Wykonanie komina wentylacyjnego zewnętrznego – dobudowa przewodu wentylacyjnego izolowanego fi 150 ze stali nierdzewnej przez strych nieużytkowy. Odstojnik wykonać na strychu, kratkę wentylacyjną montować na ścianie w łazience na odpowiedniej wysokości. Długość komina ok. 6,5 m. Komin zakończyć nasadą wentylacyjną” – poprawiono kosztorys.

W załączeniu poprawione kosztorysy/przedmiary robót dla adresów: Dąbrowskiego 18A/4, Dąbrowskiego 18A/7, Dąbrowskiego 18A/9, Wałowa 16/7.

Tarnów, 30.01.2023r.