



Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. 32/ 271 64 41, 32/ 275 52 00, fax 32/ 271 71 58 www.wodociagi.zabrze.pl
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Nr referencyjny P108/2024

Zabrze, dnia 23.10.2024 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie Regulaminu przetargowego Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

„Dostawa węgla organicznego dla oczyszczalni ścieków ZPWik sp. z o.o. w Zabrze”

na podstawie badania i oceny złożonych ofert do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy: ECHTIK Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń, NIP: 8792711056.

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena [PLN]
1.	Brenntag Polska sp. z o.o., Ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, NIP: 7491515495	Netto: 216 000,00 Brutto: 265 680,00
2.	ECHTIK sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń, NIP: 8792711056	Netto: 240 000,00 Brutto: 259 200,00

- Zamawiający dokonał oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: cena ofertowa netto - 100%.
- Zamawiający dokonał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy złożyli oferty.
- Zamawiający dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu i odrzucił ofertę firmy Brenntag Polska sp. z o.o.

Uzasadnienie: Oferta, złożona przez firmę Brenntag Polska sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Produkt oferowany przez Wykonawcę w postępowaniu nie spełnia warunków postawionych w SWZ w rozdziale III ust. 2 w zakresie parametrów dotyczących gęstości oraz braku substancji niebezpiecznych w składzie. Zamawiający wymagał następujących parametrów węgla organicznego:

- gęstość w 20 °C – 1300 ÷ 1350 mg/l,
- preparat nie może zawierać substancji niebezpiecznych (nawet w śladowych ilościach) takich jak metanol i etanol.

Z przedstawionej przez Wykonawcę karty charakterystyki wynika, że oferowany produkt Brenntaplus VP3 zawiera śladowe ilości metanolu, a gęstość w 20 °C wynosi 1,2 g/cm³.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Tatarek

