

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
22 lutego 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa drogi nr 180612W - ulicy Henryka Sienkiewicza w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 21 lutego 2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dot. zjazdów:

W załączonej dokumentacji w dn.20.02.2024 istnieje rozbieżność w warstwie konstrukcyjnej zjazdów na Rysunek nr 3 - przekroje charakterystyczne warstwa kruszywa jest o gr.25 cm natomiast na Rysunek nr 5 - szczegół konstrukcyjny oraz w przedmiarze warstwa kruszywa jest o gr.20 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy kruszywa pod zjazdami.

Odpowiedź:

Zjazdy indywidualne należy wykonać na warstwie 20cm kruszywa zgodnie z rysunkiem nr 5 i przedmiarem robót.

Pytanie 2:

Dot. Odwodnienia: W związku z brakiem profili do wykonania odwodnienia prosimy o podanie długości przykanalików z rury DN 200 do wykonania. Brak informacji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy wykonać 95mb przykanalika.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.