

Kraków,09.07.2021

DZ.271.32.....⁴⁰²2021

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: przetargi@szpitalip2.krakow.pl

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dotyczy postępowania nr **DZ.271.32.2021** „Dostawa wraz z montażem wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz Pawilonu M VIII, w ramach Projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

1

Pytanie dotyczące poz. 9.1 Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną i ławką, 9.2 SSL 1 Szafka szatniowa metalowa ławką - SSL 1, 9.3 SSL_2 Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną na stopkach:

Zamawiający opisał bardzo drobiazgowo szafki w sposób jednoznacznie wskazujący na rozwiązania stosowane tylko przez jednego producenta. Producent, który jako jedyny na rynku oferuje szafki o opisanych w OPZ parametrach zarezerwował towar dla jednej z firm, która będzie składała ofertę w postępowaniu. Uniemożliwia to uzyskanie towaru, a co za tym idzie złożenie oferty w postępowaniu. Opisane detale konstrukcji i indywidualne cechy szafek, które nie mają żadnego wpływu na ergonomię i bezpieczeństwo użytkowania, powodują, iż inni wykonawcy nie mają możliwości zaproponowania produktów „równoważnych”, a jednocześnie Zamawiający naraża siebie na bardzo znaczące, dużo wyższe wydatki związane z zakupem przedmiotowego wyposażenia. Takie postępowanie Zamawiającego zdecydowanie ogranicza uczciwą konkurencję oraz liczbę potencjalnych oferentów, a zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Do naruszenia uczciwej konkurencji dochodzi w sytuacji, gdy przedmiot



KRAKOWSKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANA PAWŁA II

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO





zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt lub przez opisanie takich parametrów przedmiotu zamówienia, które wskazują na konkretne rozwiązanie.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Izby (wyr. KIO z 19.04.2017, KIO 607/17) :

„ przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający niewątpliwie ma prawo wymagać pewnych standardów technicznych i jakościowych, o ile nie są one wymogami zbędnymi i wygórowanymi i znajdują uzasadnienie w jego obiektywnych potrzebach.

Przez wygórowane określenie parametrów technicznych, nie znajdujących uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego doszło do preferowania rozwiązań oferowanych wyłącznie przez jednego producenta krzesel i tym samym do wyeliminowania z udziału w postępowaniu szeregu potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia. Nie można podzielić stanowiska, że skoro opis przedmiotu zamówienia dopuszcza rozwiązania równoważne, to naruszenie uczciwej konkurencji nie zachodzi. Naruszenie uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia należy badać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze przedmiot zamówienia, rynek potencjalnych podmiotów, mogących zrealizować dane zamówienie oraz obiektywne uzasadnione potrzeby Zamawiającego”.

Szafki będące przedmiotem zamówienia, na rynku polskim oferowane są przez wielu renomowanych producentów, którzy produkują bardzo estetyczne i solidne produkty eksportowane do wielu krajów świata oraz posiadają wymagane przez polskie i unijne prawo certyfikaty i atesty oraz udzielają kilkuletnich gwarancji na swoje wyroby. Jednocześnie firmy te nie ograniczają dostępu do swojej oferty żadnemu podmiotowi, ich asortyment jest ogólnie dostępny, co powoduje, że Zamawiający mogą otrzymać w przetargach bardzo atrakcyjne oferty.

Zważając na powyższe, w celu zachowania podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych, a w szczególności legalności, równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o dopuszczenie produktów zgodnych z poniższymi opisami:

9.1 SSŁ Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną i ławką

- szafka ubraniowa 1-drzwiowa 1Kx1D (1 kolumna x 1 drzwiczki w kolumnie)
- przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części





- blacha stalowa węglowa DC01 o grubości 0,8 mm
- wymiary szafy: 180x31,5x49cm (WxSxG)
- wymiary szafy z ławką: 219x31,5x82cm (WxSxG)
- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie; udźwig haczyków: 4 kg



- wentylacja nowoczesna (perforacja)



- blokada otwarcia drzwiczek pod kątem 90st.



- odbojniki drzwi

- szyld z numerkiem pod zamek – metalowy; numerowanie szafek pod zamek: tabliczka 55x65mm z numerkiem wycinanym laserowo; kolor: szary RAL 7035



- kolor korpusu: szary RAL7035, kolor frontu: do uzgodnienia na etapie realizacji, szafka malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi o grubości powłoki 70-80 μm
- certyfikat higieniczności zgodny z normą PN-EN 16121:2013

ławka:


- podstawa z ławką stałą podnosząca szafkę o 39cm
- dodatkowa półka na buty
- wysokość siedziska 41cm
- siedzisko wykonane z listew drewnianych: deski sosnowe lakierowane bezbarwnie (lakier wodny)
- profil stelaża: 25x25x1,5 mm
- dodatkowe stopki poziomujące
- wymiary: 41x31,5x82cm (WxSxG)
- kolor konstrukcji RAL7021





9.2 SSŁ 1 Szafka szatniowa metalowa ławką - SSŁ 1

- szafka ubraniowa 1-drzwiowa 1Kx1D (1 kolumna x 1 drzwiczki w kolumnie)
- blacha stalowa węglowa DC01 o grubości 0,8 mm
- wymiary szafy: 180x31,5x49cm (WxSxG)
- wymiary szafy z ławką: 219x31,5x82cm (WxSxG)
- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie; udźwig haczyków: 4 kg



- wentylacja nowoczesna (perforacja)



- blokada otwarcia drzwiczek pod kątem 90st.



Handwritten signature



- odbojniki drzwi

--szyld z numerkiem pod zamek – metalowy; numerowanie szafek pod zamek: tabliczka 55x65mm z numerkiem wycinanym laserowo; kolor: szary RAL 7035



- kolor korpusu: szary RAL7035, kolor frontu: do uzgodnienia na etapie realizacji, szafka malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi o grubości powłoki 70-80 µm

- certyfikat higieniczności zgodny z normą PN-EN 16121:2013

6

ławka:

- podstawa z ławką stałą podnosząca szafkę o 39cm
- dodatkowa półka na buty
- wysokość siedziska 41cm
- siedzisko wykonane z listew drewnianych: deski sosnowe lakierowane bezbarwnie (lakier wodny)
- profil stelaża: 25x25x1,5 mm
- dodatkowe stopki poziomujące
- wymiary: 41x31,5x82cm (WxSxG)
- kolor konstrukcji RAL7021





9.3 SSŁ_2 Szafka szatniowa metalowa z komorą dzieloną na stopkach


- szafka ubraniowa 2-drzwiowa 2Kx1D (2 kolumny x 1drzwiczki w kolumnie)
- blacha stalowa węglowa DC01 o grubości 0,8 mm
- wymiary szafy z nóżkami: 190x80x49cm (WxSxG)
- zamki na klucz w systemie klucza master
- do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe
- w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie; udźwieg haczyków: 4 kg



7

- drzwi lewe/prawe
- wentylacja nowoczesna (perforacja)





- blokada otwarcia drzwiczek pod kątem 90st.



- odbojniki drzwi

- szyld z numerkiem pod zamek – metalowy; numerowanie szafek pod zamek: tabliczka 55x65mm z numerkiem wycinanym laserowo; kolor: szary RAL 7035

8



- kolor korpusu: szary RAL7035, kolor frontu: do uzgodnienia na etapie realizacji, szafka malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi o grubości powłoki 70-80 µm

- nóżki do o wys. 10cm, zintegrowane, dodatkowe stopki poziomujące



- certyfikat higieniczności zgodny z normą PN-EN 16121:2013

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Opis szafek określa minimalne parametry jakościowe produktu. Materiały użyte do produkcji szafek metalowych (blachy, profile stalowe, farby, listwy drewniane) są powszechnie dostępne i każdy producent takich mebli (szafek metalowych) ma do nich dostęp.

Szczegółowy opis technologii wykonania należy traktować jako minimalny. Zastosowanie np. grubszej blachy, większej nośności wieszaków, grubszej ścianki profili ławki, dodatkowe wzmocnienie korpusu...itp. Jest traktowane jako produkt spełniający minimalne wymagania Zamawiającego. Przyjęte w projekcie wymiary szafek (z dopuszczalną tolerancją wymiarów) są optymalnie dostosowane do wymiarów pomieszczeń (głównie wnęk).

Proponowane w zapytaniu szafki jako zamienne mają inne wymiar, co może spowodować, że podana ich ilość w projekcie nie zmieści się.

9

Z poważaniem


Krakowski Szpital Specjalistyczny
Im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk






KRAKOWSKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JANA PAWŁA II

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO