



Ldz. 1163/2022

Olsztyn, dnia 27.07.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania nr 264/2022/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt.
Wykonanie modernizacji systemu kontroli dostępu do budynku Katedry Mleczarstwa i
Zarządzania Jakością przy ul. Oczapowskiego 7**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający przewidział konieczność zmiany parametryzacji każdego z czujników podłączonych do istniejącej centrali alarmowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności zmiany parametryzacji każdego z czujników. Wskazana centralka umożliwi programowe dostosowanie do istniejących rezystorów w czujkach.

2. Czy jest dostępna dokumentacja powykonawcza istniejących systemów wraz z rozmieszczeniem urządzeń?

Odpowiedź:

Dokumentacja powykonawcza jest dostępna na Oczapowskiego 7 w pokoju nr 3. Ewentualną wizytę należy uzgodnić z Panem Waldemarem Brandt tel. 661303604.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Adriana Faraś-Bąk

Odpowiedzi udzielił: Leszek Gosiewski
Sporządziła: Katarzyna Sądziej

mgr Katarzyna Sądziej