


BATERIA 1,1,2,2,2=250kVar





OBWODY	PŁYTA1		PŁYTA2		PŁYTA 3	PŁYTA 4	
Odbiornik	1STOPIEŃ	2 STOPIEŃ	3STOPIEŃ	4STOPIEŃ	5STOPIEŃ		
Moc zainst.	25kVar	25 kVar	50 kVar	50 kVar	50 kVar		
Stycznik	LC1DMKP7	LC1DMKP7	LC1DWK12P7	LC1DWK12P7	LC1DWK12P7		
Dławik	LVR07250A40T	LVR07250A40T	LVR07500A40T	LVR07500A40T	LVR07500A40T		

	Wykonawca :	Z.I.E T. GOSTKIEWICZ			Nazwa:	BATERIA KONDENSATORÓW 300 kVar BK1-2/RGNN2		REWIZJA	Nr. rysunku	Nr.ark.
	Rodzaj dokumentacji :	Dokumentacja powykonawcza		Kreślił					1	
	Nr .zlecenia :		Data:	12.2018	Sprawdził		Obiekt:	SZPITAL- ZASPA	A	12-2018/BK1-2

BATERIA 1,1,2,2,2=250kVar

LINERGY 1250A


F6
ISFT00
125A



2Xref.BLRCH339A407B48

OBWODY	PŁYTA 5	PŁYTA 6
Odbiornik	6STOPIEŃ	REZERWA
Moc zainst.	50kVar	
Stycznik	LC1DVK12P7	
Dławik	LVR07500A40T	

	Wykonawca :	Z.I.E T. GOSTKIEWICZ			Nazwa:	BATERIA KONDENSATORÓW 300 kVar BK1-2/RGNN2	REWIZJA	Nr. rysunku	Nr.ark.
	Rodzaj dokumentacji :	Dokumentacja powykonawcza	Kreślił		Obiekt:	SZPITAL- ZASPA	A	12-2018/BK1-2	2
	Nr .zlecenia :		Data:	12.2018	Sprawdził				4



STEROWNIK VPL 06N
STEROWANIE LL

Do pola zasilającego -z przekładnika faza L1



	Wykonawca :	Z.I.E T. GOSTKIEWICZ			Nazwa:	BATERIA KONDENSATORÓW 300 kVar BK1-2/RGNN2	REWIZJA	Nr. rysunku	Nr.ark.
	Rodzaj dokumentacji :	Dokumentacja powykonawcza	Kreślił					3	
	Nr .zlecenia :	Data:	12.2018	Sprawdził	Obiekt:	SZPITAL- ZASPA	A	12-2018/BK1-2	4

BATERIA KONDENSATORÓW



BK1-2 250kVAR

1.1.2.2.2

BATERIA KONDENSATORÓW BK2



BATERIA KONDENSATORÓW BK1



	Wykonawca : Z.I.E T. GOSTKIEWICZ		Nazwa: BATERIA KONDENSATORÓW 300 kVar BK1-2/RGNN2		REWIZJA	Nr. rysunku	Nr.ark. 4
	Rodzaj dokumentacji : Dokumentacja powykonawcza		Kreślił	Obiekt: SZPITAL- ZASPA			
	Nr .zlecenia :		Data: 12.2018	Sprawdził			