

Koronowo, dnia 1 lutego 2024 r.

ZP.271.1.1.2024

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. **„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców.**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie obrzeży wokół nawierzchni bezpiecznej, nawierzchni ze zrębków oraz wokół kostki jako obrzeża betonowe 8x30x100 lub 6x25x100cm?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie obrzeży wokół nawierzchni bezpiecznej, nawierzchni ze zrębków oraz wokół kostki jako obrzeża betonowe 8x30x100.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający ujednotyli zapis dotyczący warstw pod kostką brukową? Wg dołączonego przedmiaru warstwy różnią się od tych opisanych w projekcie. Jeżeli należy sugerować się jedynie zapisem z projektu to zwracamy uwagę iż w wymienionych warstwach nie występuje kruszywo, a jedynie stabilizacja.

**Odpowiedź 2:**

Warstwy pod kostkę brukową należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami w formacie DWG?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie dysponuje rysunkami w formacie DWG

**Pytanie 4:**

Bardzo proszę o podanie ilości nawierzchni bezpiecznej w zależności od kolorów RAL. Kolor nawierzchni ma decydujący wpływ na cenę.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający informuje, iż nawierzchnie bezpieczne to: kolor morski 110,43m<sup>2</sup>, kolor ceglany 139,36m<sup>2</sup>.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści zmianę drewna konstrukcyjnego wykonanych urządzeń zabawowych z drewna robinii akacjowej na drewno klejone o przekroju 100 x100 mm lub profile stalowe o przekroju 80x80 mm?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający dopuszcza wymianę elementów drewnianych z robinii akacjowej na inne odmiany o podobnej trwałości, jakości i twardości i możliwości konserwacji nie dopuszcza zamiany elementów drewnianych na stalowe.

z up. Burmistrza  
/-/ Piotr Kazimierski  
/-/ Zastępca Burmistrza