

ZP. 271.8.22.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (1)

Dot. „**Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**”

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego o wartości do 130 000 zł na „**Dostawę i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**” do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Prosimy o precyzyjne określenie w celu właściwej wyceny, czy lampa działać ma w systemie 12 V czy 24: 1. System 24 V - czyli turbina wiatrowa 400W/24V i 2x akumulator 100 Ah/12V. (co przy połączeniu szeregowym daje 24 V) czy 2. System 12 V – czyli turbina wiatrowa 400W/12V i 1 x akumulator 200 Ah/12 V
2. Czy zamawiający wymaga zastosowanie słupów przeliczeniowych z uwzględnieniem obciążeń wynikających z normy PN EN 61400-2 – Turbozespoły wiatrowe oraz EUROCODE 1 PN EN 199114 wykonanych i certyfikowanych w oparciu o normę PN EN 1090 ? Czy podana wysokość słupa h=7m dotyczy trzonu słupa czy też słupa z dodatkowymi konstrukcjami podtrzymującymi turbinę wiatrową?
3. W treści zapytanie ofertowego na str. 5 w pkt. XI.1. podano miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, do dnia 24.05.2021r. do godziny 14.00. Z kolei na platformie zakupowej OpenNexus podano termin składania ofert do 28-05-2021 14:00:00. Prosimy zatem o podanie poprawnego terminu składania ofert.

Wyjaśnienia:

Ad 1. Lampa ma działać w systemie 24 V.

Ad 2. Słupy muszą być certyfikowane, atestowane oraz dostosowane do instalacji fotowoltaicznej oświetlenia hybrydowego – stosowane na obszarach ruchu pojazdów i pieszych. Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym oprawa powinna być zamontowana na minimalnej wysokości 6 m.

Ad 3. Poprawnym terminem składania ofert jest dzień 28.05.2021r. godzina 14.00

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią zapytania ofertowego.

WÓJT GMINY
/-/
mgr Witold Cybulski