

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na remont pomieszczeń i pokrycia dachu pływalni krytej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 01/SIR/21

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE 1

Proszę o doprecyzowanie jakie mają być średnice rur instalacji c.o. oraz wody. Rozbieżność między opisem a rysunkami.

ODPOWIEDŹ

Stan projektowany na rysunkach i w opisie w węźle cieplnym stal, pozostałe ze zgrzewanego systemu rur polipropylenowych typ 3 –PN16, PN 20.

PYTANIE 2

Proszę o podanie rodzaju/parametrów baterii dla niepełnosprawnych, baterii prysznicowej, pryszniczniczki podtynkowej.

ODPOWIEDŹ

Bateria czasowa podtynkowa.

PYTANIE 3

Czy baterie umywalkowe mają być bateriami elektronicznymi? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów.

ODPOWIEDŹ

Projektowane baterie czasowe podtynkowe z podstawowymi SmartBox.

PYTANIE 4

Proszę o podanie antykorozyjności konstrukcji dla sufitów podwieszanych.

ODPOWIEDŹ

Wg PN-EN ISO12944-2:2001. Zalecane kategorie korozyjności C3 lub C5.

PYTANIE 5

Proszę o wyjaśnienie zapisu z „wełny drzewnej” na rysunku nr PW-AD-18 dotyczącego sufitu podwieszanego w hali basenowej. Według Wykonawcy jest on sprzeczny z opisem w dokumentacji projektowej. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ

Proszę zastosować:

- w hali basenowej sufity podwieszane akustyczne – pochłaniające pogłos w oparciu o płyty z wełny drzewnej łączonej magnezylem mocowane na ruszcie stalowym na zasadzie sufitu podwieszanego,
- w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszany kasetonowy przeznaczony również do pomieszczeń mokrych.

PYTANIE 6

W przedmiarze robót budowlanych ujęto wyposażenie budynku. Jednak w poszczególnych pozycjach nie sprecyzowano jakich pomieszczeń dotyczy ich asortyment, np.:

- pozycja 70 - wyposażenie szatni - pomieszczenia 4, 19, 21, 26, 27, 28 i 29 - które pomieszczenia należy uwzględnić i jaki asortyment?

- pozycja 71 - wyposażenie kuchni - aneksu kuchennego - jakie pomieszczenia należy uwzględnić i jaki asortyment wyposażenia?

- pozycja 702 - wyposażenie toalety - pomieszczenia 8, 9, 12, 20, 22, 25, 34, 35 - które pomieszczenia należy uwzględnić i jaki asortyment?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź: Wszystkie pomieszczenia należy uwzględnić zgodnie z projektem.

PYTANIE 7

Wobec zaistniałych niejasności prosimy o uzupełnienie przedmiaru o szczegółowy wykaz wyposażenia we wszystkich pozycjach przedmiarowych, to znaczy: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 i 79.

ODPOWIEDŹ

Szczegółowo pokazano wszystko w projekcie. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą:

- projektów wykonawczych,
- przedmiaru robót,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

PYTANIE 8

W związku z długim czasem oczekiwania na otrzymanie ofert materiałowych wynikających z okresu świątecznego oraz nałożenie lockdownu na terenie państwa Polskiego, prosimy o przedłużenie okresu składania ofert do 20 kwietnia 2021 roku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

PYTANIE 9

Z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne?

ODPOWIEDŹ

Tak jak jest w opisie technicznym: parapety wewnętrzne: z płyty postforming.

PYTANIE 10

Dotyczy poz. 35 "Witryna aluminiowa kasy biletowe" - wg. przedmiaru 36,86 m², wg rysunku AD-11 - 8,89 m². Jaka ilość jest prawidłowa? Prosimy o poprawienie przedmiaru tej pozycji.

ODPOWIEDŹ

Proszę założyć zgodnie z detalem.

PYTANIE 11

Wg opisu technicznego renowacja dachu ma polegać na pokryciu dachu 2 x membrana poliuretanowa, a wg przedmiaru izolacja z żywicy epoksydowej, żywica poliuretanowa, powłoka poliuretanowa. Jaka wersja jest aktualna i prawidłowa? Jakie warstwy żywicy należy zastosować? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru tej pozycji.

ODPOWIEDŹ

Proszę zastosować żywicę poliuretanową.

PYTANIE 12

Wyposażenie szatni - jakie szafki należy ująć w ofercie, wg rys. PW-AD09, czy wg opisu (szatnia samoobsługowa). Prosimy o podanie ilości szafek w zależności od ich rodzaju. Czy szafki samoobsługowe są przedmiotem zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Szatnia ma być samoobsługowa.

PYTANIE 13

Prosimy o uzupełnienie opisu o opis beczki schładzającej.

ODPOWIEDŹ

Beczka schładzająca - wykonana ze specjalnie przygotowanego i impregnowanego drewna olchowego lub modrzewia syberyjskiego. Bezcza wyposażona w schody drewniane.

PYTANIE 14

Wg poz. 231 - drzwi aluminiowe - należy zamontować 80,68 m² drzwi aluminiowych, natomiast wg zestawienia rys. PW-A-04 należy zamontować 141,82 m² drzwi aluminiowych. Które drzwi należy ująć w ofercie - prosimy o wykaz.

ODPOWIEDŹ

Proszę ująć wszystkie drzwi aluminiowe zgodnie z rzutem budynku.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.

Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

**Kanclerz
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie**

mł. insp. Agnieszka Leśniewska