



Wrocław, dn. 17 lipca 2023 r.

**/strona postępowania/**

Nr sprawy : WITI-BK-2612.4.2023

*Dotyczy:* wyjaśnienia treści swz na Wykonanie przebudowy budynku administracyjnego nr 10 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynierskiej im. profesora Józefa Kosackiego w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego – część ogólnobudowlana. Sprawa nr 02/WITI/23.

**Wyjaśnienia treści SWZ**

**I.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), Wojskowy Instytut Techniki Inżynierskiej im. profesora Józefa Kosackiego informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o poniższej treści, na które Zamawiający jednocześnie udziela odpowiedzi:

1. **Pytanie 1:** Czy Zamawiający może udostępnić zestawienie stolarki aluminiowej i płaszczowej zawierające schematy drzwi tj: kolor, wymiary, strony otwierania, ilość skrzydeł, wypełnienia, osprzęt drzwi, gdyż bez tych danych nie można dokonać wyceny zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki, Wykonawca ma odtworzyć wymiary istniejącej stolarki z zachowaniem istniejących kierunków ich otwierania z zachowaniem wymagań z ekspertyzy i stworzyć co klasy odporności pożarowej oraz wyposażenia.

**II.** Dokonane wyjaśnienia treści specyfikacji dołącza się do swz, jako jej integralną część i zostają one udostępnione na stronie internetowej postępowania. Zmiany wchodzi w życie z dniem ich opublikowania.

**III.** W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano istotnych zmian mających wpływ dla sporządzenia oferty, które uniemożliwiają złożenie oferty w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

**Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Zgodnie z przepisami art. 505 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mili interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

Z poważaniem

/.../

Dyrektor Instytutu

Szymon Kułaga (71 34-74-466)  
17.07.2023 r. T: 2612