

**SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
w Częstochowie**

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
w Częstochowie
Rejonowy Zakład Usługowy Nr 2/Cz
ul. Piłsudskiego 25/27, tel. 324-23-37
42-200 CZĘSTOCHOWA

Częstochowa dnia 18.03.2021r

Opinia Nr 079/03/21/2cz

Z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN- EKSPERTYZY URZĄDZEŃ OGRZEWCZO -
KOMINOWYCH w Blachownia ul. Starowiejska - Oczyszczalnia Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominarskiego
Karol Konicki i Robert Bąk w celu:

1. Wskazanie miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.
4. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Opis na odwrocie !

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.(Dz.U.Nr 89 poz.414) oraz Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 11.05.2006r. (Dz.U.Nr 80poz.563) oraz na ich podstawie wydane przepisy Wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: właściciela i RZU

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia.....podpis.....

Opiniodawca

(uprawniony rej. Mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Karol Konicki


Nr uprawnień 9718

(pieczęć i podpis)

Blachownia ul. Starowiejska

Oczyszczalnia Ścieków

wysokość komina spalinowego 5mb



Po likwidacji kotła CO olejowego w pomieszczeniu kotłowni parter, wykorzystać przewód kominowy nr 1 do podłączenia kotłów CO gaz kondensacyjnych w kaskadzie po zastosowaniu wkładu kominowego system powietrzno – spalinowy z/g z zapotrzebowaniem.

Wentylacja kotłowni parter wyprowadzona jest przez dach rurą o średnicy 0,12m – powiększyć otwór wlotowy minimum 0,15m, podwyższyć ponad dachem około 2mb rurą dwu płaszcz.

Po wykonaniu w/w zaleceń zgłosić do ponownego sprawdzenia.

Legenda: CO – centralne ogrzewanie

W – wentylacja

N – parter

MISTRZ KOMINIARSKI
Karol Konicki
Nr uprawnień 9718