



# GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino  
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: [sekretariat@trzebielino.pl](mailto:sekretariat@trzebielino.pl)



PNOŚ.271.15.3.2024.2

Trzebielino, dnia 03.07.2024 r

## Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE BOŻANKA**”, znak sprawy: **PNOŚ.271.15.2024.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **18.06.2024 r. pod nr 2024/BZP 00370426/01**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

### 1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie.1

Czy w wycenie do oferty należy uwzględnić ujęcie wody, zasilanie w wodę zbiornika p/poż, studnię przelewową, studnię ssawną, studnię wodomierzową dla wody p/poż oraz ruraż do w/w elementów. W PT sanitarnym oraz przedmiarze robót sanitarnych te elementy nie zostały uwzględnione. W opisie technicznym branży sanitarnej przedstawiono, że zimna woda będzie doprowadzona według odrębnego opracowania ujęcia wody. Odrębne opracowanie ujęcia wody nie zostało załączone do dokumentacji przetargowej

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, w wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie wskazane elementy poza ujęciem wody, które zostanie wykonane w ramach odrębnego zlecenia.*

### 2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Zastępca Wójta Gminy

mgr Grażyna Bodnar