

Numer dokumentu: P/MS/008144/2021/002

Gdańsk, 06.08.2021



P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski
ul. Długie Ogrody 4/44
80-765 Gdańsk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 137/2021 z dnia 06.08.2021 r.

Uzgadnia się projekt remontu chodnika wraz z remontem dojazdu do budynku i wykonaniem dojścia do wiaty śmietnikowej w Przedszkolu nr 4, przy ul. Do Studzienki 36 w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed początkiem prac w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejącego przyłącza ciepłowniczego 2xDn40 zlokalizowanego w rejonie opracowania.
2. Należy zachować **odległość min. 0,5m** od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika do wierzchu górnej ścianki istniejącego ciepłociągu. Nad punktami załamania trasy ciepłociągu należy zastosować zabezpieczenie w postaci drogowych płyt odciążających.
3. Projekt w miejscu kolizji projektowanej nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika z istniejącymi ciepłociągami **musi uwzględniać** możliwości wykonywania remontów i konserwacji sieci oraz jej napraw.
4. Wszystkie prace budowlane związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci ciepłowniczej należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem i w obecności przedstawiciela GPEC.
5. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem.
6. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.
7. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem,

Anita Frąckiewicz
dyrektor ds. rozwoju

Mateusz Stachniak
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju