



Prowadzenie eksploatacji oraz wykonywanie stałej kompleksowej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji automatycznego sterowania na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

WEFiZ ul. Cukrowa 8 Wentylacja i klimatyzacja

Zestawienie jednostek wewnętrznych urządzeń chłodzących dla poszczególnych pomieszczeń

Budynek	Kondygnacja	Nr pomieszczenia	Użytkownik	Strona budynku prawa/ lewa	Powierzchnia (m2)	TYP split	Typ jednostki wewnętrznej	Model	Moc chłodnicza (kW)	Rodzaj sprężania
						VRV				
A	0	2	wykładowa	L	137	Split	Kaseta	UT36/UU37W UED	10	Inwerter
							Kaseta	UT36/UU37W UED	10	Inwerter
A	0	3	Hall - nowy		588	Split	Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
						Split	Kaseta	UT42/UT43W IJ3D	12,5	Inwerter
							Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
A	0	4	Sala wykładowa nowa	L	940	Split S lit	Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
							Kaseta	UT42/UT43W IJ3D	12,5	Inwerter
A	0	11	Aula - nowa	P	216	Split	Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
						Split				
						Split	Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
							Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
A	1	103	Pomieszczenie techniczne	P	10,9	Split	ścienny	E09SQ.NBO	2,5	Inwerter
						VRV-4		ARNU07GSEL2	2,2	
A	1	104	wykładowa	P	178,9	Split	Kaseta	UT42/UT43W IJ3D	12,5	Inwerter
						Split	Kaseta	UT42/UT43W U3D	12,5	Inwerter
A	1	107	gabinet	P	7,9	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	1	109	gabinet	L	31,7	VRV-3	ścienny	ARNU09GSEL2	2,8	
A	1	110	Seminaryjna	L	22,maj	VRV-3	ścienny	ARNU15GSEL2	45	
A	1	111	Gabinet	L	11,2	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	1	112	wykładowa	L	58,4	VRV-3	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	1	113	seminaryjna	L	23,1	VRV-3	ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	1	114	Seminaryjna	L	23,3	VRV-3	ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	2	203	pokój administracyjny	P	10,7	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	204	pokój administracyjny	P	11,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	205	pokój administracyjny	P	11,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	2	206	sekretariat	P	23,5	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	2	207	Gab. Dziekana	P	35,2	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	208	gab, Prodziekana	P	22,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	209	pokój administracyjny	P	11,2	VRV 4	ścienny	ARNIJO7GSEL2	2,2	
A	2	210	pokój administracyjny	P	11,2	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	211	pokój administracyjny	P	11	VRV 4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	212	pokój administracyjny	P	11,1	VRV 4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	213	Pokój administracyjny	P	11 ,4	VRV 4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	214	Pokój socjalny	P	7,8	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	

A	2	216	dziekanat	L	31	VRV-3	ścienny	ARNU09GSEU	2,8	
A	2	217	dziekanat	L	22,9	VRV-3	ścienny	ARNU09GSEU	2,8	
A	2	218	sala Rady Wydziału	L	58,3	VRV-3	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	2	219	kier, Dziekanatu	L	23,2	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	2	220	dziekanat	L	23,2	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	3	303	gabinet	P	10,6	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	3	304	gabinet	P	11,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	3	305	gabinet	P	11,1	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	3	306	seminaryjna	P	23	VRV-4	ścienny	ARNU12GSEU	3,6	
A	3	307	wykładowa	P	58,2	VRV-4	Kaseta	ARNU24GTPC2	7,1	
A	3	309	gabinet	P	11,1	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	310	Gabinet	P	11,3	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	311	gabinet	P	11,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A		310	gabinet	P	11,3	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A		313	gabinet	P	11,8	VRV-4	ścienny	ARNU07GSE12	2,2	
A	3	314	gabinet	P	7,9	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	315	gabinet	P	8	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	317	gabinet	L	11,7	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	318	gabinet	L	11,5	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	319	gabinet	L	11,5	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	320	gabinet	L	11,4	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	321	gabinet	L	11,1	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	323	wykładowa/komp,	L	58,5	VRV-3	Kaseta	ARNU36GTNC2	10,9	
A	3	324	seminaryjna	L	22,6	VRV-3	ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	3	325	gabinet	L	11,3	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	3	326	gabinet	L	11,2	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	403	gabinet	P	10,7	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	404	gabinet	P	11,3	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	405	gabinet	P	11,2	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	4	406	seminaryjna	P	23	VRV-4	ścienny	ARNU18GSEL2	5,6	
A	4	407	wykładowa/komp,	P	58,3	VRV-4	Kaseta	ARNU36GTNC2	10,9	
A	4	409	gabinet	P	11,1	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	410	gabinet	P	11,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	411	gabinet	P	11,3	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	4	412	gabinet	P	11,4	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	4	413	gabinet	P	11,6	VRV-4	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	417	lektorzy	L	11,7	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	418	lektorzy	L	11,5	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	419	gabinet	L	11,5	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	420	gabinet	L	11,5	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	421	gabinet	L	11,3	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	423	wykładowa/komp,	L	58,9	VRV-3	Kaseta	ARNU36GTNC2	10,9	
A	4	424	seminaryjna	L	23,1	VRV-3	ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	4	425	gabinet	L	11,2	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	4	426	gabinet	L	11,4	VRV-3	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	503	gabinet	P	10,6	VRV -2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	504	gabinet	P	11,3	VRV -2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	505	gabinet	P	10,9	VRV -2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	506	seminaryjna	P	23,1	VRV-2	ścienny	ARNU18GSEL2	5,6	
A	5	507	wykładowa	P	58	VRV-2	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	5	509	gabinet	P	11,5	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	5	510	gabinet	P	11	VRV -2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	511	gabinet	P	11,4	VRV -2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	512	gabinet	P	11,4	VRV -2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	513	gabinet	P	11,6	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	514	gabinet	P	7,8	VRV -2	ścienny	ARNIJO7GSEL2	2,2	

A	5	515	gabinet	L	8	VRV-1	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	517	gabinet	L	11,5	VRV-1	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	5	518	gabinet	L	11,4	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	519	gabinet	L	11,5	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	5	520	gabinet	L	11,2	VRV-1	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	5	521	gabinet	L	11,7	VRV-1	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	5	523	wykładowa	L	58,8	VRV-1	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	5	524	seminaryjna	L	22,9	VRV-1	ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	5	525	gabinet	L	11,3	VRV-1	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	5	526	gabinet	L	11,2		Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	603	gabinet	P	10,6	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	604	gabinet	P	11,3	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	605	gabinet	P	11,2	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	606	seminaryjna	P	23,3	X,RV-2	Ścienny	ARNU18GSEL2	5,6	
A	6	607	wykładowa	P	59,8	VRV-2	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	6	609	gabinet	P	11,4	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	610	gabinet	P	11,1	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	6	611	gabinet	P	11,2	2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	612	gabinet	P	11,3	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	613	gabinet	P	11,5	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	614	gabinet	P	7,9	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	6	615	gabinet	L	8	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	6	617	gabinet	L	11,8	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	618	gabinet	L	11,2	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	619	gabinet	L	11,6	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	6	620	gabinet	L	11,5	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	621	gabinet	L	11,6	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	623	Układowa	L	59,8	VRV _ 1	Kaseta	ARNIJ28GŹPC2	8,2	
A	6	624	Seminaryjna	L	22,7	VRV-1	Ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	6	625	gabinet	L	11,2	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	6	626	gabinet	L	11,4	VRV-1	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	703	gabinet	P	10,6	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	704	gabinet	P	11,2	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	705	gabinet	P	11,3	VRV-2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	706	gabinet seminaryjna	P	23,2	VRV-2	Ścienny	ARNU09GSEU	2,8	
A	7	707	wykładowa	P	59,6	VRV-2	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	7	709	gabinet	P	11,3	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	710	gabinet	P	11,2	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	7	711	gabinet	P	11,4	VRV -2	Ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	07.gru	gabinet	P	11,6	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEU	2,2	
A	7	713	gabinet	P	11,1	VRV-2	ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	714	gabinet-	P	7,8	VRV-2	ścienny	ARNIJO7GSEL2	2,2	
A	7	717	informatycy	L	31,7	VRV-1	ścienny	ARNU28GTPC2	8,2	
A	7	718	seminaryjna	L	22,4	VRV-1	ścienny	ARNU15GSEL2	4,5	
A	7	719	gabinet	L	11,3		ścienny	ARNU07GSEL2	2,2	
A	7	720	wykładowa	L	59,8	1	Kaseta	ARNU28GTPC2	8,2	
A	7	721	seminaryjna	L	23	VRV-1	ścienny	ARNU15GSEU	4,5	
A	7	723	seminaryjna	L	23,2	VRV-1	ścienny	ARNU15GSEU.	4,5	
B	0	15/16	dziekanat - nowy		64,3	Split	kasetonowy	UT24H U	7	inwerter
B	0	17	dziekanat zap, nowe		23,1	Split	kasetonowy	UT24	7,8	Inwerter
B	0	18	dziekanat zap. rw,ve		20,5	Split	Ścienny	E09SQ	2,5	Inwerter
B	0	33	układowa		34,1	Split	ścienny	E24SQ	7	inwerter
B	0	34	"kładowa		32,1	Split	ścienny	E24SQ	7	Inwerter
B	0	41	wykładowa		34,3	Split	ścienny	E24SQ	7	Inwerter
B	0	42	wykładowa		32,1	Split	Ścienny	E24SQ	7	Inwerter
B	0	46	wykładowa		32,5	Split	Ścienny	E24SQ	7	Inwerter

B	0	47	wykładowa		31,9	Split	ścienny	E24SQ	7	Inwerter
B	0	48	aula wydziału	241		Split	Kaseta	UT36/UU37W UED	10	Inwerter
B	-1	934	magazyn zasobów		6212	Split	ścienny	E24SQ	7	Inwerter
B	-1	935	wykładowa		30,4	Split	ścienny	E18SQ	5,2	Inwerter
B	-1	933	magazyn zasobów		34,8	Split	ścienny	E18SQ	5,2	Inwerter
B	-1	944	wykładowa		49,7	Split	ścienny	E18SQ	5,2	Inwerter
A	1	12	Nowy bufet			Split	podsufitowy	Jednostka z demontażu	5	Of-on
B	1	43	Pokój			Split	podsufitowy	DAIKIN	2	Of-on

Zestawienie jednostek zewnętrznych urządzeń chłodzących dla poszczególnych pomieszczeń

Nr pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Lokalizacja zewnętrzna	Identyfikacja jednostki	Model	Model	Moc chłodnicza	Moc elektryczna	ilość
	bud. A	dach wysoki -str. lewa*	Jednostka	ARUN26OLT3	ARUN14OLT3	72,8	18,4	1
			zew.VRF układ 1		ARUN12OLT3			1
		wysoki str. prawa	jednostka zewn. VRF układ 2	ARUN26OLT3	ARUN12OLT3	72,8	18,4	1
		dach wysoki -str. lewa	jednostka zewn. VRF układ 3	ARUN30OLT3	ARUN16OLT3	84	20,5	
					ARUN14OLT3			1
		bud, "A" dach wysoki str. prawa	jednostka zew: VRF układ 4	ARUN26OLT3	ARUN14OLT3	72,8	18,4	
					ARUN12OLT3			1
2	wykładowa	dach dob nad salą 4		UU37W	inwerter	10	3,12	1
			splt					
2	wykładowa	bud, "A" dach dobnad salą 4		UI.-J3TN	inwerter	10	3,12	1
			splt					
3	Nowy Hall	bud, "A" dach dobnad pom 11	splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
3	Nowy Hall	bud, "A" ^R dach dobnad pom 11	splt	IJU43W	inwerter	12,5	3,89	1
3	Nowy Hall	bud, "A" dach dobnad pom 003	Splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
4	Sala wykładowa	bud, "A" dach dob nad sal 4	Splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
4	Sala wykładowa	dach dob nad sal 4	splt		inwerter	12,5	3,89	1
11	Nowa aula	bud, "A" dach dob nad salą 11	splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
11	Nowa aula	bud, "A" dach dob nad salą 11	splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
11	Nowa aula	bud, "A" dach dob nad salą 11	splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
15/16	dziekanat	bud, "B" dach	splt	UII24WH	inwerter	219		1

				UU24W	inwerter	7	2,19	
17	zaplecze dziekanat	bud, "B" dach	Splt	UU24W	inwerter	7,8	0,6	1
18	zapleae dziekanat	bud, "B" dach	Splt	E09SQU	inwerter	2,5	0,6	1
33	wykładowa	bud, "B" dach	splt	S24AQIJ	inwerter	7	2,19	1
34	wykładowa	bud, dach	splt	S24AQU	inwerter	7.0	2,19	1
41	wkładowa	bud, dach	splt	S24AQU	inwerter	7	2,19	1
42	wykładowa	bud, "B" dach	splt	S24AQU	inwerter	7	2,19	1
46	wykładowa	bud, "B" dach	splt	S24AQU	inwerter	7	2,19	1
47	wykładowa	bud, "B" dach	splt	S24AQU	inwerter	7	2,1	1
48	aula wydziału	bud, "B" dach	splt	UU37W	inwerter	10	3,12	1
48	aula "działu	bud, "B" dach	splt	UU37W	inwerter	10	3,12	1
48	aula "działu	bud, "B" dach	splt	UU37W	inwerter	10	3,12	1
		bud, "A" dach dobnad 003		UU37W	inwerter	12,5		
104	wykładowa		splt	UU43W	inwerter		3,89	1
104	wykładowa	bud, "A" dach dobnad pom	splt	UU43W	inwerter	12,5	3,89	1
944	wykładowa	bud, "B" dach/elew.	splt	S18AQU	inwerter	5,2	1,5	1
933	magazyn zbiorów	bud, "B" dach nad 017	splt	S18AQU	inwerter	5,2	1,5	1
934	magazyn zbiorów	bud, "B" dach/elew.	splt	S24AQU	inwerter	7	2,19	1
935	Wkładowa	bud, "B" dach/elew.	splt	S18AQU	inwerter	5,2	1,5	1

Zestawienie klap PPOŻ

Nazwa elementu	Producent i typ	Średnica / Szerokość	Wysokość	Długość	Ilość
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT LX-4	300	250	490	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT CX-4	250		450	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT CX-4	200		390	1

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120	GRYFIT BX-2H	160			1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT LX-4	300	250	490	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT O(-4	250		480	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT O(-4	200		590	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT CX-4	160		375	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT CX-4	125		530	1
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120	GRYFIT BX-2H	125			1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT CX-4	315		720	1
Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	GRYFIT CX-4	160		480	1
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS 120	GRYFIT BX-2H	125			1

Obiekt nr 1 (Krakowska 71-79)

NR.POMIESZCZENIA	KLIMATYZATORY - TYP	Ilość
102-D6/104	MDV - KASETA	2
107 P	MDV - KASETA	2
108	MDV - KASETA	1
110	MDV - KASETA	1
112	MDV - KASETA	2
113	MDV - KASETA	2
114	MDV - ŚCIENNY	1
118	MDV - KASETA	1
119	MDV - ŚCIENNY	1
120	MDV - KASETA	2
121	MDV - KASETA	2
121 A	MDV - KASETA	1
122	MDV - ŚCIENNY	1
123	MDV - ŚCIENNY	1
DACH	MDV - V4 PLUS (Multi)	3
Serwerownia	klimatyzator ścienny GREE	1
DACH kpl	WENTYLACJA OGÓLNA-Swegon	1
	AGREGAT GLIKOLOWY	1
124	MDV - ŚCIENNY	1

127 L	MDV - KASETA	1
127 P	MDV - KASETA	1
128	MDV - KASETA	1
129-wewn.128	MDV - ŚCIENNY	1
130	MDV - KASETA	1
131	MDV - KASETA	4
132	MDV - ŚCIENNY	1
134	MDV - KASETA	2
136	MDV - KASETA	1
137	MDV - KASETA	1
138	MDV - KASETA (Multi)	2
139	Swegon-SZAFA	2
(009)140	MDV - KASETA	2
(010)141	MDV - KASETA	2

DZIEKANAT

NR.POMIESZCZENIA	KLIMATYZATORY - TYP	Ilość
160	GREE - SUFITOWY	1
161	GREE - SUFITOWY	1
163	SEACO - ŚCIENNY	1
164	SEACO - ŚCIENNY	1
165	SEACO - ŚCIENNY	1
166	SEACO - ŚCIENNY	1
170	ZIBRO - ŚCIENNY	1
190	SAMSUNG - ŚCIENNY	1
191	SAMSUNG - ŚCIENNY	1
192	SAMSUNG - ŚCIENNY	1
193	SAMSUNG - ŚCIENNY	1
194	ZIBRO - ŚCIENNY	3

HISTORIA

NR.POMIESZCZENIA	KLIMATYZATORY - TYP	Ilość
59	ZIBRO - ŚCIENNY	1
67	MDV - ŚCIENNY	1

PARTER

NR.POMIESZCZENIA	KLIMATYZATORY - TYP	Ilość
33	LG - ŚCIENNY	1

II - PIĘTRO

NR.POMIESZCZENIA	KLIMATYZATORY - TYP	Ilość
207	SAMSUNG - ŚCIENNY	1
208	SAMSUNG - ŚCIENNY	1

BUDYNEK - "H"

NR.POMIESZCZENIA	KLIMATYZATORY - TYP	Ilość
------------------	---------------------	-------

12	DAIKIN - KASETA	1
21	DAIKIN-KASETA (PODWÓJNY)	1