

Kamienna Góra, dnia 30.08.2024 r.

Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
NIP 614-01-02-873

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra” (wymiana istniejących opraw sodowych na ledowe)

Zamawiający - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605, ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 30 sierpnia 2024 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja, przekazana drogą elektroniczną przez stronę prowadzonego postępowania, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu i zamawiający udziela stosownych wyjaśnień:

Treść skierowanej do zamawiającego korespondencji:

1. Oprawa (wraz z uchwytem) musi spełniać wymogi dotyczące wibracji ANSI C136-31 3G lub IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium. Pytanie: W związku, że Zamawiający wymaga by oprawa oświetleniowa posiadała badania wibracyjne, to czy może wskazać konstrukcje wsporcze, na których występują wibracje sinusoidalne? Jeżeli Zamawiający nie posiada takich badań konstrukcji wsporczych, to wnosimy o rezygnację tego zapisu. Dodatkowo zwracamy na fakt - po pierwsze, że dotychczas montowane oprawy sodowe doskonale sprawdziły się w dotychczasowych warunkach, po drugie- nowoczesne oprawy LED charakteryzują się małą wagą (do 6 kg) i małą powierzchnią ekspozycji wiatrowej w porównaniu do starych opraw sodowych. Ponadto wprowadzenie takiego zapisu świadczy o próbie ograniczenia konkurencji i narzuceniu nieuzasadnionego wymagania.

Odpowiedź:

1. Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego dostarczonych opraw w zakresie wibracji ANSI C1356-31 3G i IEC 60068-2-6.

Z upoważnienia WÓJTA
Z-ca Wójta
/-/ mgr Małgorzata Buszkiewicz