

**GMINA PYRZYCE**

Plac Ratuszowy 1

08-100 271 420 23

tel. 91 397 04 10

NIP 853-145-69-90, Regon 811683711

Pyrzyce, 22 sierpnia 2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

**„Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie :** Szklenie dwukomorowe jest opisane jako: 4/16/4/16/4. Czy można zastosować zespolenie 4/18/4/18/4 w celu lepszego współczynnika Ug(Wzrasta z 0.6 na 0.5)? Czy szpros międzyszybowy może być tylko w jednej komorze? Czy zaczepy antywłamaniowe mają być RC1 czy RC2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie zespolenia 4/18/4/18/4. Szpros międzyszybowy należy wykonać w jednej komorze. Zaczepy antywłamaniowe RC1.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

**BURMISTRZ**

Marzena Podzińska