



Pionki, dnia 02.05.2023

Zn.spr.: ZGO.270.4.4.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania „Budowa drogi nr 15 w DSD na terenie leśnictw Augustów i Stanisławice”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający Nadleśnictwo Kozienice, działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się treść SWZ w niezbędnym zakresie.

Wyjaśnienia

Pytanie:

W tabeli nr 1 do projektu dotyczącej poszerzeń na odcinkach w km: 1+210 – 1+233; 1+307,60 – 1+330,60, 1+465 – 1+588, 1+764,97 – 1+787,97 wyliczono powierzchnię wykonania stabilizacji gruntu spoiwem. Jednakże w opisie do projektu jest, że na odcinku od km 1+100 do km 1+850 konstrukcja drogi przewiduje ułożenie geosiatki polipropylenowej o sztywnych węzłach (georusztu).

Proszę o wyjaśnienie jaka konstrukcja ma być wykonana na wyżej wymienionych odcinkach: stabilizacja gruntu cementem czy georuszt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaistniała pomyłka w przedmiarowaniu.

W załączeniu poprawna tabela nr 1 wraz z poprawionym przedmiarem.

W ofercie należy uwzględnić:

poz 21 wzmocnienie podbudowy z kruszywa georusztem (geosiatką o sztywnych węzłach) wytrzymałość na rozciąganie 20/20kN rozkładana ręcznie lub mechanicznie
ilość 11 453,304

poz 20 Ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydrotechnicznym o Rm 2,5MPaQ warstwy 25 cm w ilości 18 355,47

Modyfikacje

- Modyfikacji podlega przedmiar robót w pozycji 20 i 21 (w załączeniu poprawiony przedmiar robót).
- Modyfikacji podlega Rozdział 12. Termin związania ofertą

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 2 czerwca 2023 r.



TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

2. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 9 czerwca 2023 r.

- Modyfikacji podlega punkt 7 Formularza ofertowego.

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. do dnia 02 czerwca 2023 r.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. do dnia 09 czerwca 2023 r.

- Modyfikacji podlega Rozdział 14. Sposób oraz termin składania ofert.

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **4 maja 2023 r. godz. 12:00.**

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11 maja 2023 r. godz. 12:00.**

- Modyfikacji podlega Rozdział 15. Sposób oraz termin otwarcia ofert.

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

1. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu **4 maja 2023 r. o godz. 12:05.**

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

1. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu **11 maja 2023 r. o godz. 12:05.**

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2023 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
Artur Mazur
Zastępca nadleśniczego ds. ochrony
lasu, stanu posiadania i komunikacji
społecznej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice,
3. ZGO-1 a/a.

