



**POLSKI  
ŁAD**



Koneck, 04.10.2024 r.

BI.271.5.2024

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Koneck**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

### **Zapytanie oferentów:**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy drogowej z korpusem ze stopu aluminiowego zabezpieczonego anodowaniem? Zabezpieczenie to gwarantuje brak złuszczenia się czy odprysków jak w przypadku innych powłok stosowanych przy odlewach aluminiowych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza oprawy drogowej z korpusu ze stopu aluminiowego zabezpieczonego anodowaniem.