


- OZNACZENIA:
- instalacja gazowa
  - przewody elektryczne impulsowe
  - 1G pion gazowy
  - kurek odcinający

- LEGENDA:
- ściany istniejące
  - wyburzenia ścian
  - wyburzenia innych elementów
  - zamurowania cegłą pełną
  - projektowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.25cm+styropian XPS gr.15cm
  - projektowana płyta stropowa gr.15cm
  - styropian gr.15cm

- UWAGI:
- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych łączonych na lut twardy lub alternatywnie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych za pomocą spawania albo z rur miedzianych zaciskowych posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych.
  - Instalację gazową licząc od 0,5m od zewnętrznej ściany budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściny należy wykonać z rur stalowych.
  - Instalację gazową należy prowadzić pod stropem.
  - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, natomiast przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany kotłowni) należy wypełnić zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej EI60.
  - Drzwi kotłowni - stalowe, niepalne, o odporności ogniowej EI60, z atestem, otwierane na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz i zamknięcie antypaniczne.
  - W kotłowni należy zamontować urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu.
  - Instalacja elektryczna w kotłowni powinna być wykonana w stopniu ochrony IP65.
  - Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni powinna być przeznaczona tylko do zasilania kotłów, dlatego do zasilania gazowych urządzeń kuchennych należy wyprowadzić oddzielną instalację.
  - Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

Temat: <b>Rzut piwnic – instalacja gazowa</b>		Projekt: <b>TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ NA FUNKCJE OSP</b>	
Stadium: <b>Projekt budowlany</b>		Lokalizacja: <b>44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 142, dz. nr 1662/226, 1658/241, 2571/241</b>	
Branża: <b>Sanitarna</b>		Inwestor: <b>Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu reprezentowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55 44 – 330 Jastrzębie – Zdrój</b>	
Rysunek nr: <b>IS-12</b>	Skala: <b>1:100</b>		
 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM</b> mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5,47-400 Racibórz <a href="http://www.archidom-raciborz.pl">www.archidom-raciborz.pl</a> e-mail: <a href="mailto:archidom@wp.pl">archidom@wp.pl</a>		Projektant: <b>mgr inż. Bożena Herzig upr. nr SLK/4475/P00S/13</b>	
		Data opracowania: <b>05.2019</b>	