



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE  
ul. Dworcowa 38  
46-053 Chrzastowice  
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696  
[www.chrzastowice.bip.net.pl](http://www.chrzastowice.bip.net.pl) e-mail: [ug@chrzastowice.pl](mailto:ug@chrzastowice.pl)

Chrzastowice, 05.02.2024 r.

ZP.271.1.2024

Dotyczy: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach”

**Wszyscy Wykonawcy**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

11. Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego sztucznej trawy o poniższych parametrach i dokumentach:

- rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa z podkładem poliuretanowym
- wysokość włókna: min. 12 mm
- rodzaj włókna: proste fibrylowane, 100% polietylen
- dtex: min. 5500
- masa całkowita: min. 1760g/m<sup>2</sup>
- grubość włókna: min. 110 µm,
- ilość pęczków: min 49 000 szt/ m<sup>2</sup>,
- ilość włókien: min 98 000 szt / m<sup>2</sup>
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnię ze sztucznej trawy, w kolorze białym,
- wypełnienie: piasek kwarcowy

Proponowana nawierzchnia ma następujące dokumenty potwierdzające minimalne parametry:

- a) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów dotyczących nawierzchni ze sztucznej trawy wydane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium;
- b) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- c) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
- d) autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- e) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License).

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w dokumentach i parametrach?

**Odp. Zamawiający akceptuje.**

12. Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia ze słupów 80x60 zamiast 80x50?

**Odp. Zamawiający akceptuje.**

13. W projekcie podano, że słupy ogrodzenia mają być wykonane z profili stalowych o gr. 8mm. Systemowe słupy ogrodzeniowe są wykonywane z profili o gr. ścianki do 3mm. Profile o gr. 8 mm są 3x droższe niż słupy o ściance gr. 3mm. Słup do ogrodzenia 6m będzie ważył 140kg i będzie stwarzał problemy z montażem. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z profili o gr. ścianki 3mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**