



Oświetlenie awaryjne - całość na centralnej baterii :

- LN17 - oprawa awaryjna nadstropowa 1W
- LN24 - oprawa awaryjna nadstropowa 2W
- LN26 - oprawa awaryjna nadstropowa 2W
- LP17 - oprawa awaryjna do wbudowania 1W
- LP24 - oprawa awaryjna do wbudowania 2W
- LP26 - oprawa awaryjna do wbudowania 2W
- QP31 - oprawa awaryjna do wbudowania 3W
- XS20 - oprawa awaryjna nadstropowa 2W
- XL60 - oprawa awaryjna nadstropowa 6W
- AN3S - oprawa awaryjna kinkiet 3W
- Y5 - oprawa ewakuacyjna 1W+piktogram
- Y8 - oprawa ewakuacyjna 1W+piktogram
- Y9 - oprawa ewakuacyjna 3W+piktogram+plexa

06/CB2  
DO POZIOMU I PIĘTRA

CB2

OZNACZENIA:

- główna trasa kablowa mocowanie na obejmach E-90
- trasy kablowe obwodów zasilanych centralnej baterii - kolor = obwód - mocowane na uchwytach o odporności ogniowej E-90
- trasy kablowe należy zweryfikować na etapie realizacji w uzgodnieniu z inwestorem
- w miejscach gdzie przewody będą widoczne należy wykonać maskowanie na przewód, sposób maskowania ustalić na budowie ( korytka plastikowe nakładane od góry, obudowa g/k, wkucie)
- ww zalecenie nie dotyczy pomieszczeń technicznych

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Krzysztof Nowak, 38-400 Krosno al. Żeromskiego 112 tel. 60578179 e-mail: krznowak@wp.pl		
	Nazwa obiektu budowlanego:	"Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krosnie" Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.		
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Bursaki 29 dz. Nr. ewid. 802		
	Inwestor:	miasto Krosno 38-400 Krosno, al. Lewonika 28a	SKALA	
	Nazwa rysunku :	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut II piętra.		1 : 100
	Brano:	elektryczna	Podpis:	Data
	Projektant :	mgr inż. Krzysztof Nowak		NR RYS.
		zawód inżyniera elektryka nr 25434/2010		
				10Aw