



Oświetlenie awaryjne - całość na centralnej baterii :

- LN17 - oprawa awaryjna nastropowa 1W
- LN24 - oprawa awaryjna nastropowa 2W
- LN26 - oprawa awaryjna nastropowa 2W
- LP17 - oprawa awaryjna do wbudowania 1W
- LP24 - oprawa awaryjna do wbudowania 2W
- LP26 - oprawa awaryjna do wbudowania 2W
- QP31 - oprawa awaryjna do wbudowania 3W
- XS20 - oprawa awaryjna nastropowa 2W
- XL60 - oprawa awaryjna nastropowa 6W
- AN3S - oprawa awaryjna kinkiet 3W
- Y5 - oprawa ewakuacyjna 1W+piktogram
- Y8 - oprawa ewakuacyjna 1W+piktogram
- Y9 - oprawa ewakuacyjna 3W+piktogram+plexa

OZNACZENIA:

- główna trasa kablowa mocowanie na obejmach E-90
- trasy kablowe obwodów zasilanych centralnej baterii - kolor = obwód - mocowane na uchwytych o odporności ogniowej E-90
- trasy kablowe należy zweryfikować na etapie realizacji w uzgodnieniu z inwestorem
- w miejscach gdzie przewody będą widoczne należy wykonać maskowanicę na przewód, sposób maskowania ustalić na budowie (korytko plastikowe nakładane od góry, obudowa g/k, wkucie)
- w/w zalecenie nie dotyczy pomieszczeń technicznych

- H HYDRANT
- G GAŚNICA
- ISTNIEJĄCY ROP

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Krzysztof Nowak, 38-400 Krosno ul. Żeromskiego 112 tel.: 605478199 - e-mail: krz.nowak@wp.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego:	"Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krosnie" Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.			
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Bursaki 29 dz. Nr. ewid. 802			
	Inwestor:	Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a		SKALA	
	Nazwa rysunku :	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut I piętra.		1 : 100	
	Branża:	elektryczna	Podpis:	Data	NR RYS.
Projektant :	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność instalacje elektryczne, upr. PDR-0136/PW01/04		czerwiec 2023		9Aw