



Egz. pojedynczy
Olsztyn, 10 stycznia 2022 r.

„Adresaci wg rozdzielnika”

Nr sprawy: RZI w Olsztynie-SZP.2612.25.2021

Dotyczy: *Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego – postępowanie nr 2/D.*

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

Poz. 3. Gaśnica pianowa 2xABF.

Czy dopuszcza się dostarczenie gaśnic GWP-2x AF?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gaśnic GWP-2x AF do gaszenia pożarów grupy AF.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

płk Andrzej PAWLAK