

PLO.4001.22.2022.MK
Sygn. 170217

Gdańsk, dnia 11.08.2022 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: przetargu dla zadania: „Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 Subisława na Potoku Oliwskim w Gdańsku”.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego nr 107/BZP-U.510.86.2022/KB, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi istniejących sieci teletechnicznych takimi jak informacje z przekopów kontrolnych lub dokumentacja powykonawcza operatora sieci teletechnicznych?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami. Wykonawca ma obowiązek wykonać przekopy kontrolne w celu zweryfikowania rzędnych sieci.

Pytanie nr 5:

Jaką klasę wytrzymałości należy zastosować w zaprojektowanych studniach kablowych OPL typu SK-1?

Odpowiedź 5:

W zaprojektowanych studniach kablowych OPL typu SK-1 należy zastosować klasę wytrzymałości B125.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 22-08-2022