




LEGENDA

-  - oprawa ewakuacyjna
-   - oprawa kierunkowa

UWAGI

1. Jedna pętla (port) umożliwiła monitorowanie do 64 opraw. Długość przewodu komunikacyjnego nie może przekroczyć 300m.
2. Jednostkę sterującą VERTEX Dali (szer. 160mm, wys. 90mm, gł. 58mm) należy zainstalować na szynie TH35 w typowej obudowie z PCV o wymiarach, np: 350mm, wys. 250mm, gł. 160mm.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM "SZYBKIE WYŁĄCZENIE"

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU C KOMPLEKSU TERMALNO-REKREACYJNEGO W MIASTECZKU MALBORKU

BRANŻA:	
ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Przemysław Paech, upr. bud. 67/PW/92
SPRAWDZAJĄCY:	

RYSUNEK: SCHEMAT MONITORINGU
OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

SKALA:	
NUMER RYSUNKU:	7

03-977 WARSZAWA UL.LIBIJSKA 14a atj@data.pl 226712601
arch. arch. JACEK KWIECINSKI TOMASZ KOSMA KWIECINSKI
ATJ ARCHITEKCI 15 KWIECZNIA 2022
PROJEKT TECHNICZNY