

Gmina Tuchola  
pl. Zamkowy 1  
89-500 Tuchola  
NIP 561-14-87-583  
ZP.271.2.16.2021.AS

Tuchola, dnia 12 stycznia 2022 r.

**Otrzymują  
wg rozdzielnika**

*Dotyczy postępowania pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi”*

W odpowiedzi na złożone pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie nr 1:**

W jakich ilościach należy przewidzieć budowę wpustów deszczowych i przyłączy wodociągowych w ramach inwestycji?

**Odpowiedź:**

W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę 78 szt. wpustów ulicznych, natomiast długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1400,7 m.

Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego są do przebudowy istniejące przyłączy wodociągowe włączone do istniejącego wodociągu objętego inwestycją, które będzie następować w trakcie realizacji inwestycji równolegle – odcinkowo, między węzłami wodociągu, po uprzedniej pozytywnej próbie szczelności, po dezynfekcji i przepłukaniu oraz uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Przebudowa przyłączy będzie obejmować wykonanie włączenia do nowego rurociągu i połączenia za pomocą kształtki naprawczej pozostałego odcinka.

**Informuję również, iż pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

*mgr Tadeusz Kowalski*