

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 52 46
urszula.marczewska@psgaz.pl

Eko-Wilmar Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Wasz znak: L.dz. 03/12/2023
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.437.23

Zabrze, 08.01.2024 r.

Dot.: naniesienia uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia planowanej sieci ciepłej do osiedla budynków wielorodzinnych w Gliwicach przy ul. Andersa i Okulickiego.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2023 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa (stal),
- średniego ciśnienia Dz 280 (PE).
- projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 315 (PE), wszelkich informacji na temat projektowanej sieci gazowej udzieli biuro projektowe: PLUS8.PI sp. z o.o. Architekci, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze.

Ponadto na mapie wskazano przebieg nieczynnego gazociągu, dla którego strefy kontrolowane nie obowiązują.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Strefy kontrolowane istniejących czynnych gazociągów, w odniesieniu do projektowanej sieci ciepłej, wynoszą odpowiednio:

- 30,0 m tj. po 15,0 m po obu stronach osi gazociągu – w przypadku sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia,
- 1,0 m tj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu – w przypadku sieci gazowej średniego ciśnienia.

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z gazociągami należy zachować odległość pionową od zewnętrznej ścianki gazociągu lub rury osłonowej nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągów sprzętu i materiałów budowlanych:
 - 2,0 m tj. po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
 - 1,0 m tj. po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia **nadzoru branżowego** do:

- Gazowni w Gliwicach, ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice, e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl (nr tel. 22 444 33 33), w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci gazowej średniego ciśnienia.

W tym celu pisma w wersji papierowej należy przesłać do odpowiedniej Jednostki zgodnie z danymi adresowymi podanymi powyżej. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (np. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skany pism należy przesłać odpowiednio na ww. adresy e-mail. Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Załączniki:

- mapa (1 szt.)

Kopia:

- SSDZ,
- Gazownia w Gliwicach,
- ZMSM.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Rafał Lipiński

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.