

Gliwice dnia 29.01.2024 r.

PWIK/W/2024/250/GW/W/2024/52
Znak sprawy: S/GWW/000007/2024
Numer wniosku GW: B/GW/000003/2024

PLUS8.PL Sp. z o.o.
M. Górczyński, Ł. Pluta, R. Seemann
ul. Wolności 94
41-800 Zabrze

Dotyczy: wykonania wywiadu branżowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci ciepłej dla zasilania osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Gen. W. Andersa w Gliwicach, obręb Nowe Miasto pod względem kolizji z miejską siecią kanalizacji deszczowej oraz urządzeniem wodnym o symbolicznej nazwie RG.

(Inwestor: ATAL S.A.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach – Dział Gospodarowania Wodami w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 02.01.2024 r. (data wpływu do PWiK Sp. z o.o. 03.01.2024 r.) w sprawie jw. informuje, że:

1. Aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
2. Tutejszy Dział Gospodarowania Wodami nie dysponuje dodatkową aktualizacją bądź inwentaryzacją uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejącego uzbrojenia winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne.
3. Główne kolektory kanalizacji deszczowej stanowiące odwodnienie układów drogowych znajdują się na majątku Gminy Gliwice, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.
4. W zakresie inwestycji mogą znajdować się sieci kanalizacji deszczowej niezidentyfikowane w terenie jak i sieci drenarskie. W momencie przeprowadzenia robót budowlanych należy zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku ich uszkodzenia Inwestor (Wykonawca robót) zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
5. Należy stosować zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.
6. Należy uzyskać zgodę właścicieli gruntu na wejście w teren dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji.
7. W pasie drogowym własności Gminy Gliwice należy uzyskać zgodę administratora drogi, na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
8. Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).
9. Trasa proj. sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz ciepłowniczej wraz z przyłączami była przedmiotem narady koordynacyjnej zakończonej w dniu 10.01.2024 r. – znak sprawy GE.6630.148.2023.
10. Brak kolizji proj. sieci wodociągowej z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej w ul. Gen. W. Andersa. Należy zachować minimalne odległości poziome i pionowe od przewodów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurowisko Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 213 780 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

projektowanej kanalizacji deszczowej, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w ramach inwestycji prywatnego właściciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod względem kolizji z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej Ø300 mm w ul. Gen. W. Andersa na dz. nr 1635 obręb Nowe Miasto oraz proj. siecią ciepłowniczą, siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacją deszczową, z projektowanym zarurowanym odcinkiem urządzenia wodnego tj. rowu o symbolicznej nazwie RG na dz. nr 1/5 obręb Nowe Miasto zgodnie z załącznikiem mapowym do wniosku uzgadniamy na następujących warunkach:

11. Należy zachować minimalne odległości poziome i pionowe od przewodów istniejącej kanalizacji deszczowej oraz projektowanego zarurowanego odcinka urządzenia wodnego tj. rowu o symbolicznej nazwie RG oraz obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
12. Należy uzyskać wszelkie zgody i decyzje w oparciu o ustawę Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz ustawę Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.).
13. Przebiegi istniejącego uzbrojenia winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne.
14. W razie konieczności zabezpieczenia kanalizacji deszczowej, urządzenia wodnego w miejscu skrzyżowania z projektowaną inwestycją koszty z tym związane ponosić będzie Inwestor (Wykonawca robót).
15. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji deszczowej, urządzenia wodnego przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
16. Po realizacji inwestycji budowy projektowaną infrastrukturę należy nanieść na zasoby geodezyjne miasta.
17. W miejscu skrzyżowania z miejską siecią kanalizacji deszczowej oraz urządzeniem wodnym zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym służb PWiK Spółka z o.o. Przed rozpoczęciem robót należy złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem do PWiK Spółka z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie nadzoru z podaniem warunków płatności.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma.

Z poważaniem,

Z-ca WŁAŚCIELCZYNIKA
Działu Gospodarowania Wodami

Elżbieta Chrzęszcz

Sprawę prowadzi: Małgorzata Sobusik, tel.: +48 (32) 428 45 73

Izabela Staśko, tel.: +48 (32) 428 45 78.

Załączniki:

1. Mapa – 1 szt.

Kopia:

GW aa + mapa

Staśko

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej również jako: „PWIK” lub „Administrator”), tel. 32 428 44 65; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl.
2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.
3. Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
 - 1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji, uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci i/lub przyłączy kanalizacji deszczowej/akceptacji trasy projektowanej infrastruktury oraz odbioru technicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. **c RODO**, w związku z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. **Prawo Budowlane** (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. **Prawo Wodne** (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.); Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 - 2) W przypadku podania danych dodatkowych zawartych we wniosku, takich jak: nr tel., adres e-mail oraz adres korespondencyjny, będą one przetwarzane przez Administratora w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. **a RODO**;
 - 3) W przypadku, gdy Pani/Pan występuje w imieniu innego podmiotu, Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane również w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tegoż podmiotu; podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. **f RODO**).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do rozpoznania przez Spółkę wniosku o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji, uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci i/lub przyłączy kanalizacji deszczowej/akceptacji trasy projektowanej infrastruktury oraz odbioru technicznego. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości prawidłowej realizacji powyższych zadań.
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez „PWIK” przez czas realizacji celów do jakich zostały zebrane, a związanych z realizacją zadań określonych powyżej w ust. 3 pkt 1-3, a następnie przechowywane przez okres 5 lat wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora, m.in. z przepisów archiwalnych, z uwzględnieniem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 pkt 2 w każdym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres wskazany w ust. 1. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach, m.in. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (np. podwykonawcom realizującym usługi w zakresie przedmiotowej inwestycji, kancelariom prawnym, firmom doradczym, operatorom pocztowym, dostawcom usług informatycznych, instytucjom finansowym, firmom ubezpieczeniowym). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych na podane w ust. 1 dane teleadresowe.
8. Jednocześnie informujemy, iż osoby, których dane osobowe będą przetwarzane, posiadają (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w RODO) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podmiotom danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

