

Gliwice, dn. 10.01.2024 r.

Prezydent Miasta  
Gliwice

Znak sprawy: GE.6630.148.2023

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ**  
**zakończonej w dniu 10.01.2024 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Sieci: - kanalizacji sanitarnej DN200 - wodociągowa DN160 - ciepłownicza wraz z przyłączami
Lokalizacja:	Gliwice, ul. Andersa, ul. Okulickiego
Wnioskodawca:	ŚCIERANKA GRZEGORZ ul. Górnicza 30D, 44-144 Żernica
Projektant:	GRZEGORZ ŚCIERANKA Inne upr.: budowlane: SLK/2435/POOS/08
Przewodniczący:	Grzegorz Karkowski
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny

**Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
2	Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
3	Netia SA Zespół Utrzymania Usług Region Południowy elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Bez uwag	Żaneta Smolarczyk
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Dział Stacji i Sieci Gazowych elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Gazownia w Gliwicach elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.	Marek Mielnik

Dokument wygenerował(a): EWA DOKTÓR, dn. 11-01-2024 10:13:46

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać naszemu przedstawicielowi.	
6	<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o.</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>zastosować się do zaleceń Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>z uwagi na równoległe ułożenie na znacznych odcinkach ciepłociągu, wodociągu i kanalizacji sanitarnej wymagane jest wykonywanie robót w tym samym czasie,</li> <li>przy prowadzeniu równoległym sieci oraz przy umieszczaniu urządzeń związanych technologicznie wymagane jest zachowanie min. odległości 1 m w rzucie od skrajni sieci i urządzeń ciepłowniczych do pozostałych (z wyjątkiem rejonu budynku ozn. jako 104C-104E, gdzie dopuszcza się zbliżenie 0,8 m od wodociągu),</li> <li>w miejscach skrzyżowań zachować kąt prosty (lub zbliżony) i min. odległość 1 m od załomu oraz 20 cm w pionie pomiędzy urządzeniami,</li> <li>szczegółowe rozwiązania techniczne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z siecią ciepłą oraz ewentualne dodatkowe zabezpieczenia urządzeń wykonać w sposób określony w dokumentacji lub uzgodniony z przedstawicielem PEC w trakcie budowy,</li> <li>bezpośredni kontakt do osoby odpowiedzialnej za budowę z ramienia PEC tel. 797 128 335.</li> </ul>	Klaudia Buchta
7	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trasę projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Andersa – Okulickiego w Gliwicach uzgadnia się na warunkach pisma znak: 3191/2022/12181 , znak sprawy: S/WT/22/244 z dnia 16.12.2022 r., weryfikacji warunków wydanych pismem znak: DT/1632/2023/7828 z dnia 26.06.2023r. oraz na warunkach zawartego porozumienia nr UP/3/2023 z dnia 07.03.2023 r.</li> <li>Trasę projektowanej sieci ciepłowniczej i przyłącza ciepłowniczego uzgadnia się na warunkach: <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy zachować przepisowe odległości od projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</li> <li>Na skrzyżowaniach z projektowaną siecią wodociągową przewody ciepłownicze ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od przewodów wod.-kan. przewidzieć zgodnie z normą.</li> <li>W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod. - kan. w rejonie kolizji z projektowaną inwestycją koszty z tym związane poniesie Inwestor.</li> <li>Prace w obrębie sieci wod.-kan. prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Przed ich rozpoczęciem dostarczyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru.</li> </ul> <p>O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, tel. 609 727 871 oraz Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych tel. 605 034 408 oraz Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, tel. 609 727 871.</p> </li> </ol>	Bogumiła Teterycz

		Nadmieniamy, że w części dotyczącej sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Działu Gospodarowania Wodami tut. Spółki	
8	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Dział Gospodarowania Wodami elektroniczny</b>	<p style="text-align: center;"><b>Stanowisko pozytywne z uwagami</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trasę projektowanej sieci wodociągowej uzgadnia się na następujących warunkach: Brak kolizji z miejską siecią kanalizacji deszczowej.</li> <li>Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzgadnia się na następujących warunkach: Należy wystąpić do tut. Spółki - Dział Gospodarowania Wodami z wnioskiem o warunki techniczne w zakresie zabezpieczenia skrzyżowań proj. infrastruktury z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej w ul. Andersa.</li> <li>Trasę projektowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami uzgadnia się na następujących warunkach: Należy wystąpić do tut. Spółki - Dział Gospodarowania Wodami z wnioskiem o warunki techniczne w zakresie zabezpieczenia skrzyżowań proj. infrastruktury z istniejącym rowem o symbolicznej nazwie RG. Ponadto, w zakresie inwestycji mogą znajdować się sieci drenarskie. Należy zachować minimalne odległości poziome i pionowe od przewodów projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej na terenie inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.</li> <li>Dokumentację projektową w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji należy przedłożyć do opiniowania do tut. działu z uwzględnieniem uwag pozostałych gestorów sieci.</li> </ol> <p>Wpisano na podstawie korespondencji z 9 stycznia 2024 r., zarejestrowanej pod numerem UM.37665.2024.</p>	<b>Izabela Staśko</b>
9	<b>Tauron Dystrybucja SA, Oddział w Gliwicach elektroniczny</b>	<p style="text-align: center;"><b>Stanowisko pozytywne z uwagami</b></p> <p>Uzgadnia się z uwagą. Zgodnie z wcześniejszą Naradą Koordynacyjną z dn. 28.12.2023 przedmiotowy projekt należy uzupełnić o wywiad branżowy Nr TD/OGL/OMD/UB/BK/3060/2022 i Warunki Techniczne wydane przez Wydział Eksploatacji TD/OGL/OME/K/WT/KB/472/2022 i zgodnie z podanymi wytycznymi prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT zgodnie z napięciem. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. Przedmiotowy teren objęty jest pracami projektowymi sieci elektroenergetycznych i ze względu na trwającą rozbudowę przed przystąpieniem do prac w terenie proponujemy wystąpić o nadzór branżowy do TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach, zlecenie wysłać na adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.</p>	<b>Beata Kosmala</b>

10	<b>Tramwaje Śląskie SA</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Bez uwag.	<b>Adam Zadorożny</b>
11	<b>Wydział Architektury i Budownictwa UM -Gliwice</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>  Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
12	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM-Gliwice</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne z uwagami</b>  Brak zgody na czasowe udostępnienie nieruchomości, stanowiących własność miasta Gliwice (z wyłączeniem nieruchomości zajętych pod drogi). W celu rozpatrzenia możliwości wydania stosownego zezwolenia, należy złożyć wniosek zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie bip.gliwice.eu -> Wirtualne Biuro Obsługi -> Karty Informacyjne -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami -> GN - Udostępnianie nieruchomości -> Czasowe zajęcie nieruchomości miasta Gliwice w celu budowy/wymiany urządzeń infrastruktury technicznej.	<b>Iwona Seferowicz</b>
13	<b>Wydział Inwestycji i Remontów UM -Gliwice</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Bez uwag	<b>Tomasz Plewiński</b>
14	<b>Wydział Planowania Przestrzennego UM -Gliwice</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgadnia się bez uwag.	<b>BARTŁOMIEJ RYGIEL</b>
15	<b>Wydział Usług Komunalnych UM -Gliwice</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne z uwagami</b>  Zgodnie z pismem nr UK.7021.6.80.2023 z dn. 28.12.2023r.	<b>Anna Waligóra</b>
16	<b>Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Podtrzymuje się stanowisko z narady ZUD z dnia 28.12.2023 r.	<b>Dorota Sokół</b>

**Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

*Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Geodezji i Kartografii  
Grzegorz Karkowski  
Przewodniczący narady  
/podpisano elektronicznie/*

#### **POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752).