



— - oprawa oświetleniowa 4000K LED 5000lm 50W

⊕ - wyłącznik jednobiegunowy

⊕ - wyłącznik jednobiegunowy IP44

⊕ - wyłącznik świecznikowy

⊕ - oprawa LED 10W szczelna IP44 z czujnikiem ruchowym  
zmierzchowym

⊕ - oprawa oświetleniowa żarowa,  
szczelna

L - licznik

RE - rozdzielnia elektryczna

W ppoż. ⊕ - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Aw. - oznaczenie modułu awaryjnego

EWAKUACJA - podświetlana oprawa ewakuacyjna

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj posadzki
1.1	WIATROLAP	6,0	Gres
1.2	SALA ŚWIE TLICY	57,9	Gres
1.3	POMIESZCZENIE OSP	27,5	Pos. betonowa
1.4	BIURO OSP	11,9	Gres
1.5	POM. MAGAZYNOWE	3,5	Gres
1.6	ANEKS KUCHENNY	12,9	Gres
1.7	KOMUNIKACJA	5,8	Gres
1.8	WC DAMSKI+NIEPEŁNOSPRAWNI	5,2	Gres
1.9	WC MĘSKI	4,3	Gres
1.10	POM. MAGAZYNOWE	9,1	Gres
Razem powierzchnia		144,1 m²	

Uwaga.  
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.  
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.  
-Rozdzielnica musi posiadać własne uziemienie  
Oświetlenie w 1.2 - 500 lux w pozostałych pomieszczeniach tj. WC, pomieszczeniach gospodarczych 200 lux  
Oprawy 20 W - 2400lm  
Oprawy 10 W - 1200lm

RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT INSTALACJI OŚWIE TLЕНИЯ		SKALA 1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INWESTOR		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI		GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
PROJEKTANT		Działka nr ewid. 72/6, obręb Dobieszewo, gmina Kcynia
SPRAWDZAJĄCY		<b>mgr inż. Marek Połeć</b> upr. nr WRR-I-7131-5/02 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
		<b>inż. Łukasz Olejnik</b> upr. nr KUP/0072/PWOE/08 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
		<b>Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</b> Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl
		NR RYSUNKU E1