



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG”

Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
tel. 52 552 46 30; 600-500-262
www.dwg.com.pl
e-mail: biuro@dwg.com.pl

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres budynku: **DOBIESZEWO 10b
89-240 KCYNIA**

Identyfikator działki: **041001_5.0004.72/6
Dz. nr ewid. 72/6,
Obręb DOBIESZEWO,
gmina KCYNIA**

Kategoria obiektu: **IX**

Inwestor : **GMINA KCYNIA
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia**

Opracował: **mgr inż. Marcin Zwierzykowski**
upr. KUP/0081/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

.....

23 LUTEGO 2023 r.



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

	Nr karty opracowania
1. Strona tytułowa	- 1 -
2. Spis zawartości opracowania	- 2 -
3. Oświadczenie projektanta	- 3 -
4. Uprawnienie i izba projektanta	- 4 ÷ 5 -
5. Część opisowa	- 6 -
6. Wykaz rysunków	
I1 – Rzut przyziemia	- 7 -
I2 – Przekrój A-A	- 8 -
I3 – Elewacje 1	- 9 -
I4 – Elewacje 2	- 10 -



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel. 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

Żnin, 2023-02-23

.....
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że opracowanie: INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ”
NA DZIAŁCE NR 72/6, OBRĘB DOBIESZEWO, GMINA KCYNIA.

.....
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branża:

konstrukcja
projektant

mgr inż. Marcin Zwierzykowski

upr. KUP/0081/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej




Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel. 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ODPIS

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.*) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e**

Panu Marcinowi Mikołajowi Zwierzykowskiemu
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 16 maja 1977 r. w Żninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/07

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

inż. Franciszek Szypliński

Otrzymują:

1. Pan Marcin Mikołaj Zwierzykowski
ul. Aliantów 12/1
88-400 Żnin
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a





Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JJ1-WK9-747 *

Pan MARCIN ZWIERZYKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0240/05
adres zamieszkania ul. JANA III SOBIESKIEGO 27A, 88-400 ŻNIN
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78³ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZJACJI

1. Forma architektoniczna i program użytkowy

Inwentaryzacji i opracowaniu podlega budynek obejmujący pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia OSP. Lokalizacja budynku zgodnie ze wskazaniem na mapie do celów projektowych.

2. Podstawowe wskaźniki inwentaryzowanego budynku

Powierzchnia zabudowy	161,36 m ²
Kubatura	583,0 m ³
Kąt nachylenia połaci dachowych	3°
Wysokość budynku	4,94 m
Długość budynku	15,52 m
Szerokość budynku	11,20 m

3. Układ konstrukcyjny budynku:

Budynek z dachem dwuspadowym pokryty papą. Układ ścian nośnych podłużny i poprzeczny. Ściany wykonano z pustaków żużlobetonowych. Nadproża betonowe. Stropodach z płyt żelbetowych. Ławy betonowe. Budynek jest przykryty dachem o kącie nachylenia połaci ok. 3 stopni. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

Fundamenty betonowe.

Ściany nośne z pustaków żużlobetonowych..

Nadproża betonowe L19.

Stropodach z płyt żelbetowych

Posadzki i podłogi: posadzki z gressu.

Stolarka drzwiowa i okienna PCV.

Elewacja – tynk wapienno - cementowy.

Tynki wewnętrzne ścian : wapienno – cementowe.

5. Instalacje wewnętrzne budynku:

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Opracował: **mgr inż. Marcin Zwierzykowski**
upr. KUP/0081/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

.....