



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A	Papa wierzchniegokrycia-termozgrzewalna
	Papa podkładowa
	Wylewka betonowa gr. 5 cm
	Folia izolacyjna PE
	Styropian ze spadkiem gr. 25/53 cm $\lambda=0,04$
B	Folia izolacyjna PE
	Strop żelbetowy
	Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
C	Gress
	Wylewka betonowa gr. 10 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Gruzobeton gr. 25 cm
	Podsyпка płaskowa gr. 30 cm
D	Grunt rodzimy
	Tynk strukturalny, cienkowarstwowy
	Warstwa zbrojąca
	Płyty styropianowe gr. 20 cm
	Mur z pustaków żużlobetonowych
E	Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm
	Gress gr. 2 cm
	Posadzka betonowa gr. 5 cm
	Folia izolacyjna PE
	Płyty styropianowe EPS-100 gr. 10 cm
F	Folia izolacyjna PE
	Podbudowa betonowa gr. 10 cm
	Zagęszczona podsypka
	piaskowo-cementowa gr. 30 cm
	Warstwa nośna gruntu rodzimego
G	Tynk strukturalny, cienkowarstwowy
	Warstwa zbrojąca
	Płyty styropianowe gr. 20 cm
	Mur z betonu komórkowego gr. 24 cm
	Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

G	Folia kubekowa
	Styropian FS 20 gr. 18 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x 2
	Ściana z bloczków betonowych gr. 25 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa x 2

- Uwaga.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  - Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
  - Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
  - Wymiary podano w cm.
  - W narożach wieńce dobroić prętami odgiętymi pod kątem prostym, długości min. 1m x 4 szt.
  - Długość oparcia belek i podciągów żelbetowych monolitycznych min. 24 cm., gniazda podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
  - Długość oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
  - Wieńce żelbetowe 24x28 cm, zbroić 4φ 12mm, strzemiona ø 6mm co 30cm.

PRZEKRÓJ A-A I B-B		SKALA
		1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	BRANŻA ARCHITEKTURA
INWESTOR	GMINA KACYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kacynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 72/6, obręb Dobieszewo, gmina Kacynia	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adrian Grzegorzcyk upr. nr 13K/POK/2018 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarzyńska-Kajla upr. nr UAN-KZ-72/01/32/86 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
Biurowo Usług Projektowych / Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa, Plac Wolności 2/1, 89-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU A2