

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) - 1

ZP.2610.9.2022.BŻ

Ostróda, 07.04.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie**”.

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ [1].

Pytanie Nr 1 z dnia 01.04.2022 r.

Dzień dobry, Zgodnie z projektem ściek drogowy prefabrykowany trójkątny zaprojektowano po stronie lewej na długości 300 m. Posadowiono go na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. po zagęszczeniu 5 cm oraz na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, natomiast zgodnie z przedmiotem robót poz. 45 należy wykonać 55m na ławie betonowej z betonu klasy C12/15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na planie zagospodarowania błędnie zaznaczono długość ścieku drogowego należy wycenić, zgodnie z przedmiarem robót poz. 45.

Z poważaniem

Podstawa prawna:

[1] art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).