

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 14 października 2019 roku

HZR.231.48.2019

### WYJAŚNIENIA do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: na realizację Zakupu pn.: „Remont rurociągu DN800 na długości 765m pomiędzy 47.677 a 48.422 w m. Subkowy (Odcinek Pomorski Baza Gdańsk – Pelplin)” - Plan remontów 2019, PSP: R-19/008

W związku z pytaniami, dotyczącym prowadzonego Postępowania, poniżej przedstawiamy ich treść oraz odpowiedzi udzielone w imieniu Zamawiającego,

#### Pytanie nr 1:

„Zgodnie z Wzorem Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ par. 2 ust. 1 Zamawiający przewiduje „nieprzekraczalny termin dostawy wraz z realizacją robót budowlanych: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy”. Prosimy o uwzględnienie zmiany we Wzorce Umowy: „nieprzekraczalny termin dostawy wraz z realizacją robót budowlanych: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy pod warunkiem, że Zamawiający z dniem podpisania umowy przekaże Wykonawcy prawomocne pozwolenie na budowę.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wysłana do podpisu do Wykonawcy, wówczas kiedy Zamawiający będzie posiadał prawomocne pozwolenie na budowę.

#### Pytanie nr 2:

„Proszę o doszczegółowienie wytycznych Projektu Wykonawczego w zakresie ochrony katodowej – miejsc oraz ilości punktów ochrony katodowej oraz niezbędnych badań w tym zakresie.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowo wbudowany rurociąg DN800 będzie włączony w istniejący, który jest chroniony katodowo - nowy odcinek nie będzie odseparowany monoblokami i nie będzie konieczności jego zasilania - nie przewiduje się dodatkowych punktów. Natomiast punkty pomiarowe (słupki OK) przewiduje się przy przejściu przez drogę i przejściu przez ciek – wyprowadzenie przewodów od rury ochronnej i rurociągu przesyłowego.

Został Sąd

Igor Wasilowski    Rafał Wład    Marcin Wład    Tomasz Zieliński    Zdzisław Kosiński  
Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu    Członek Zarządu

Krajowy Rejestry Sądowy - Rejestry Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie  
PW Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000849389 NIP: 774 00 00 097  
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 280 877 500 zł

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający posiada wytyczne w sprawie wykonania badania tłokiem geometrycznym odcinka nowobudowanego rurociągu ? Jeżeli tak to prosimy o ich przekazanie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada dodatkowych wytycznych poza istniejącymi standardami.

Przewodnicząca Komisji

  
Agnieszka Stryzyk

**Powyższe Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.**

Specjalista ds. Rurociągów

  
Krzysztof Jędrzejewski

Strona 2 z 2