

**GMINA ROŻWIENICA**

**37-565 ROŻWIENICA**

RG.271.PROG.16.2022\_2

Rożwienica 2022-10-05

Uczestnicy postępowania

wszyscy

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

1) Jaka grubość ścianki słupka? ponieważ są różne np 1,5 mm, 2,0 mm 3,00 mm ? ma to znaczący wpływ na cenę słupka a zatem na ofertę?

**Odp. Grubość ścianki słupka minimum 1,5 mm**

2) Czy panel przed malowaniem ma być zabezpieczony przed korozją ocynkiem ogniowym metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461 ?

**Odp. Tak. Panel przed malowaniem musi być zabezpieczony przed korozją ocynkiem ogniowym metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461.**

3) Czy słupek ma być zabezpieczony pod malowaniem proszkowym od zewnątrz i wewnątrz ocynkiem ogniowym metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461?

**Odp. Tak. Słupek ma być zabezpieczony pod malowaniem proszkowym od zewnątrz i wewnątrz ocynkiem ogniowym metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461**

4) Czy panel ma być przy tej wysokości zakończony z obu stron na ostro ? czy ma być od góry bezpieczny czyli ścięty na płasko ?

**Odp. Panel ma być zakończony typowo tak jak wszystkie panele dostępne na rynku.**

/ -- /

---

Z up. Wójta Gminy - Marian Gdula  
(podpisano elektronicznie)