

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modernizacja oświetlenia ulicy Ogrodowej i Wąskiej w Tczewie

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Tczew
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-110
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: [wzp@um.tczew.pl](mailto:wzp@um.tczew.pl)
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [www.wrotatczewa.pl](http://www.wrotatczewa.pl)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00063875/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 13:37

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00052934/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulic Ogrodowej i Wąskiej wraz z podświetleniem zabytkowego muru obronnego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1. W ciągu ulic Wąskiej i Ogrodowej należy wykonać wymianę istniejących latarni na stylizowane latarnie wyposażone w oprawy ze źródłami światła LED. 2. Prace ziemne obejmują rozbiórkę fragmentów nawierzchni chodnika, wykonanie wykopów ręcznych pozwalających na demontaż istniejących latarni nie

powodujący ich uszkodzenia, odsłonięcie odcinków kablowych ułożonych w gruncie, montaż i pionowanie fundamentów pod nowe latarnie, zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni chodników, demontaż trzech opraw najazdowych oświetlających mur obronny przy ul. Wąskiej. Zdemontowane elementy należy przetransportować do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W ciągu ulicy Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do ul. Wąskiej wymianie będzie podlegać 16 szt. istniejących latarni, natomiast na ul. Wąskiej odcinek od skrzyżowania z ul. 30 Stycznia do ul. Chopina wymianie podlegać będzie 41 latarni. 3. Roboty elektroenergetyczne będą obejmować w razie konieczności przedłużenie odcinków kablowych za pomocą profesjonalnych muf przelotowych termokurczliwych lub przez zastosowanie muf rozgałęźnych. Osadzenie słupów latarni na podstawie fundamentowej, zainstalowanie tabliczki we wnęce słupowej, montaż wysięgników oraz wykonanie okablowania wewnątrz latarni. Słupy wraz z wysięgnikami koloru czarnego stylistycznie powinny przypominać latarnie zainstalowane na ul. Kościuszki lub na ul. Sambora. Słup w dolnej części obejmującej wnękę kablówką powinien posiadać powiększoną średnicę, która poprzez element dekoracyjny skomponuje się z trzonem słupa, na którym zainstalowano wysięgnik. W dolnej części słup powinien wyposażony być w element dekoracyjny maskujący śruby montażowe. Wysięgnik słupa wykonany w kształcie łuku powinien posiadać element dekoracyjny zainstalowany po wewnętrznej stronie łuku. Dopuszcza się zastosowanie zarówno słupów z wysięgnikami aluminiowymi lub stalowymi o parametrach minimalnych: 1) słupy stalowe, ocynkowane, spawane bezszwowe, stylizowane w kolorze czarnym, z blachy gatunku S275 wysokości 6 m, o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone certyfikatem WE i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym, o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy podwieszanej; 2) słupy aluminiowe, okrągłe, stylizowane w kolorze czarnym, o minimalnej grubości ścianki 3 mm, wysokości 6 m, o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone certyfikatem WE i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy podwieszanej; 3) montaż opraw stylizowanych okrągłych typu OW wyposażonych w źródło światła LED o mocy 24W lub równoważnych o obudowie wykonanej z odlewu aluminiowego o całkowitym strumieniu źródeł światła nie mniejszym niż 3795 lm, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7 a trwałość krótsza niż 50.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego – 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi posiadać II kl. ochronności, stopień szczelności IP 66 oraz odporność udarową IK 08. Oprawa powinna być wyposażona w klosz o kształcie szyszki. Oprawa powinna stylistycznie przypominać te oprawy, które są zainstalowane na ul. Kościuszki i ul. Zamkowej; 4) montaż trzech opraw gruntowych przy murze obronnym na ul. Wąskiej typu BBP621 15xLED-HB/NW II WB GC GR RMR lub równoważnych o parametrach technicznych nie mniejszych niż: moc 28 W, temperatura barwowa 4000 K i strumień świetlny nie mniejszy niż 1875 lm. Obudowy opraw powinny być wykonane w postaci odlewu aluminiowego lub ze stali nierdzewnej wyposażone w szkło hartowane o odporności udarowej IK 10. Stopień ochrony oprawy nie powinien być niższy niż IP 67. Oprawy należy zainstalować w gruncie pod kątem umożliwiającym odpowiednie oświetlenie zabytkowego obiektu. Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości punktów świetlnych po uzgodnieniu; 5) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kablowych, wykonanie pomiarów ochronnych i uziemień. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem. Przedmiar należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. 4. Wymagania jakościowe dotyczące montowanych urządzeń: 1) montaż urządzeń należy wykonać m. in. zgodnie z normą

N SEP-E-004 lub równoważną oraz przepisami budowy urządzeń elektrycznych PBUE, wyd.1980 r., PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe lub równoważną, PN EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary i tolerancje lub równoważną; 2) urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi, posiadać wysoką jakość i trwałość. 5. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości odbiorowej winien skompletować wymagane ustawą Prawo budowlane oraz umową z Zamawiającym niezbędne dokumenty odbiorowe wykonane w trzech egzemplarzach, w tym m.in.: 1) atesty i certyfikaty na wszystkie materiały i urządzenia zastosowane i wbudowane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia; 2) protokoły z badania linii kablowych pod kątem ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia roboczego; 3) dokumenty potwierdzające jakość zamontowanych urządzeń, w tym: karty techniczne urządzeń, instrukcję użytkowania i konserwacji.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulic Ogrodowej i Wąskiej wraz z podświetleniem zabytkowego muru obronnego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1. W ciągu ulic Wąskiej i Ogrodowej należy wykonać wymianę istniejących latarni na stylizowane latarnie wyposażone w oprawy ze źródłami światła LED. 2. Prace ziemne obejmują rozbiórkę fragmentów nawierzchni chodnika, wykonanie wykopów ręcznych pozwalających na demontaż istniejących latarni nie powodujący ich uszkodzenia, odsłonięcie odcinków kablowych ułożonych w gruncie, montaż i pionowanie fundamentów pod nowe latarnie, zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni chodników, demontaż trzech opraw najazdowych oświetlających mur obronny przy ul. Wąskiej. Zdemontowane elementy należy przetransportować do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W ciągu ulicy Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do ul. Wąskiej wymianie będzie podlegać 16 szt. istniejących latarni, natomiast na ul. Wąskiej odcinek od skrzyżowania z ul. 30 Stycznia do ul. Chopina wymianie podlegać będzie 41 latarni. 3. Roboty elektroenergetyczne będą obejmować w razie konieczności przedłużenie odcinków kablowych za pomocą profesjonalnych muf przelotowych termokurczliwych lub przez zastosowanie muf rozgałęznych. Osadzenie słupów latarni na podstawie fundamentowej, zainstalowanie tabliczki we wnęce słupowej, montaż wysięgników oraz wykonanie okablowania wewnątrz latarni. Słupy wraz z wysięgnikami koloru czarnego stylistycznie powinny przypominać latarnie zainstalowane na ul. Kościuszki lub na ul. Sambora. Słup w dolnej części obejmującej wnękę kablową powinien posiadać powiększoną średnicę, która poprzez element dekoracyjny skomponuje się z trzonem słupa, na którym zainstalowano wysięgnik. W dolnej części słup powinien wyposażony być w element dekoracyjny maskujący śruby montażowe. Wysięgnik słupa wykonany w kształcie łuku powinien posiadać element dekoracyjny zainstalowany po wewnętrznej stronie łuku. Dopuszcza się zastosowanie zarówno słupów z wysięgnikami aluminiowymi lub stalowymi o parametrach minimalnych: 1) słupy stalowe, ocynkowane, spawane bezszwowe, stylizowane w kolorze czarnym, z blachy gatunku S275 o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone odpowiednim dokumentem i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym, o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy umożliwiający podwieszenie oprawy na wysokości 6m; 2) słupy aluminiowe, okrągłe, stylizowane w kolorze czarnym, o minimalnej grubości ścianki 3 mm, o średnicy zewnętrznej górnej 60 mm. U dołu słupy wyposażone muszą być w podstawę umożliwiającą montaż na fundamencie. Każdy słup musi posiadać wnękę słupową zabezpieczoną maskownicą z zamkiem. Słupy powinny być laminowane do wysokości 1,0 m. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 40:5 lub równoważną potwierdzone odpowiednim dokumentem i spełniać wymagania II strefy wiatrowej. Słupy powinny być wyposażone w wysięgnik stylizowany w kolorze czarnym o średnicy 42 - 60 mm w zależności od typu zastosowanej oprawy, umożliwiający podwieszenie

oprawy na wysokości 6 m; 3) montaż opraw stylizowanych okrągłych typu OW wyposażonych w źródło światła LED o mocy 24W lub równoważnych o obudowie wykonanej z odlewu aluminiowego o całkowitym strumieniu źródeł światła nie mniejszym niż 3795 lm, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7 a trwałość krótsza niż 50.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego – 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi posiadać II kl. ochronności, stopień szczelności IP 66 oraz odporność udarową IK 08. Oprawa powinna być wyposażona w klosz o kształcie szyszki. Oprawa powinna stylistycznie przypominać te oprawy, które są zainstalowane na ul. Kościuszki i ul. Zamkowej; 4) montaż trzech opraw gruntowych przy murze obronnym na ul. Wąskiej typu BBP621 15xLED-HB/NW II WB GC GR RMR lub równoważnych o parametrach technicznych nie mniejszych niż: moc 28 W, temperatura barwowa 4000 K i strumień świetlny nie mniejszy niż 1875 lm. Obudowy opraw powinny być wykonane w postaci odlewów aluminiowych lub ze stali nierdzewnej wyposażone w szkło hartowane o odporności udarowej IK 10. Stopień ochrony oprawy nie powinien być niższy niż IP 67. Oprawy należy zainstalować w gruncie pod kątem umożliwiającym odpowiednie oświetlenie zabytkowego obiektu. Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości punktów świetlnych po uprzednim uzgodnieniu; 5) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kablowych, wykonanie pomiarów ochronnych i uziemień. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem. Przedmiar należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. 4. Wymagania jakościowe dotyczące montowanych urządzeń: 1) montaż urządzeń należy wykonać m. in. zgodnie z normą N SEP-E-004 lub równoważną oraz przepisami budowy urządzeń elektrycznych PBUE, wyd.1980 r., PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe lub równoważną, PN EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary i tolerancje lub równoważną; 2) urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi, posiadać wysoką jakość i trwałość. 5. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości odbiorowej winien skompletować wymagane ustawą Prawo budowlane oraz umową z Zamawiającym niezbędne dokumenty odbiorowe wykonane w trzech egzemplarzach, w tym m.in.: 1) atesty i certyfikaty na wszystkie materiały i urządzenia zastosowane i wbudowane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia; 2) protokoły z badania linii kablowych pod kątem ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia roboczego; 3) dokumenty potwierdzające jakość zamontowanych urządzeń, w tym: karty techniczne urządzeń, instrukcję użytkowania i konserwacji.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2021-05-31 10:00

Po zmianie:

2021-06-02 10:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2021-05-31 10:30

Po zmianie:

2021-06-02 10:30

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:  
2021-06-29

Po zmianie:  
2021-07-01