

TI.221.24.2018.JW

TI 1200 /2019

Toruń 3.09.2019r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu”

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania zostało nadesłane pytanie. W związku tym Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Czy w cenie oferty należy ująć koszt dostawy agregatu prądotwórczego oraz doboru, dostawy i montażu napędów elektrycznych do zasuw wraz ze sterowaniem (rysunek nr 6 - aneks do projektu) . Jeśli tak to czy należy w/w koszty ująć w poz. 1 i 5 czy należy dopisać nowe ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

W zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia nie należy uwzględniać kosztu dostawy i montażu agregatu prądotwórczego, należy natomiast uwzględnić dostawę i montaż dwóch napędów elektrycznych zasuw w komorze SK1 (przedmiotowe koszty należy uwzględnić w poz. nr 5 Wykazu Cen).

PROKURENT

Sławomir Wesolowski

Przewodniczący

Władysław Majewski