

ZP.271.39.2023

Rumia, dnia 09.09.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji PV na pływalni MOSiR w Rumi**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytania do treści SWZ, złożonego przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zwracamy uwagę iż do instalacji fotowoltaicznych stosuję się inwertery jednokierunkowe. W związku z powyższym niemożliwością jest dostarczenie do oferty karty katalogowej inwertera dwukierunkowego. Wnosimy więc o zmianę zapisu poprzez wykreślenie słowa dwukierunkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych