

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nr referencyjnym **Zp34/2022**, którego podmiotem jest:

„Robota budowlana – remont budynku nr 520 tj. kotłownia w Nowej Dębie”

wpłynęły następujące pytania:

Treść pytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
W przedmiarze pozycja 2.1 - Zbiorniki hydroforowe, 5000`dm3 Pionowy zasobnik ciepłej wody, najwyższe dopuszczalne ciśnienie 6,0 bar dop. temperatura 70°C, ciśnienie próby 8,6bar - mam rozumieć, że do wyceny należy przyjąć 2 zasobniki ciepłej wody o pojemności 5000 l?	Do wyceny należy przyjąć dwa zasobniki ciepłej wody po 5000dm ³ .
W przedmiarze pozycja 2.4 - Wymienniki typu jad lub WWB-1 wymienniki z króćcami kołnierzowymi JAD 6/50 - proszę o więcej danych i parametrów w celu wyceny odpowiedniego wymiennika.	Max ciśnienie pracy 16[bar] Max temp. pracy 203[oC], Pojemność [dm3] - płaszcz 13,6 [dm3] rury 11,2[dm3], Pow. wym. ciepła 5,3[m2], Przepływ maksymalny dla wody [m3 /h]* rura 13,5, płaszcz 25,0