



Kołaczkowo, dn. 05.02.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dot. Dopuszczenie hydroforni o agregat prądotwórczy w Gorazdowie

– nr ref. FEZP.271.6.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

#### Pytanie 1.

1. Czy pojemność skokowa silnika została poprawnie podane tj. min. 4500m<sup>3</sup> (4 500 000 litrów) czy powinno być w cm<sup>3</sup>?

#### Odpowiedź:

Tak, powinno być w cm<sup>3</sup>.

#### Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza mniejszą pojemność skokową silnika przy zachowaniu mocy agregatu min. 50kVA?

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie 3.

Czy Zamawiający akceptuje agregaty o mniejszej mocy silnika niż 140KM, czyli 63kW (85.68KM), przy zachowaniu minimalnej mocy agregatu?

#### Odpowiedź:

Tak, min. 60KM

#### Pytanie 4.

Czy w pomieszczeniu jest czerpnia i wyrzutnia?

#### Odpowiedź:

Nie ma.

#### Pytanie 5.

Jeśli nie ma czerpni i wyrzutni to czy one wchodzi zakres prac Wykonawcy?

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie 6.

Prosimy o rzut z góry pomieszczenia wraz z wymiarami.

#### Odpowiedź:

W załączeniu

#### Pytanie 7.

Proszę o podanie dokładnego adresu realizacji prac.

#### Odpowiedź:



# GMINA KOŁACZKOWO

FEZP.271.6.2024

---

Budynek stacji uzdatniania wody, Gorazdowo 22C, 62-305 Sokolniki, gm. Kołaczkowo

**Pytanie 8.**

Czy agregat ma pracować w trybie automatycznym (start automatyczny z SZR w przypadku zaniku energii w sieci)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 9.**

Jak Zamawiający rozwiązał kwestię wentylacji pomieszczenia agregatu?

**Odpowiedź:**

Wykonawca zaplanuje czerpnię i wyrzutnię adekwatnie do położenia agregatu w budynku

**Pytanie 10.**

Jeżeli zabudowa agregatu będzie wymagała budowy czerpni oraz wyrzutni prosimy o zamieszczenie dokumentacji niezbędnej do wyceny tych prac.

**Odpowiedź:**

Rzut pomieszczenia w załączeniu

**Pytanie 11.**

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji niezbędnej do wyceny systemu odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku.

**Odpowiedź:**

Wykonawca zaplanuje czerpnię i wyrzutnię adekwatnie do położenia agregatu w budynku, rzut pomieszczenia w załączeniu

Sekretarz Gminy Kołaczkowo  
Ilona Orakowska