



UWAGA:

- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania innego istniejącego profilu, w razie potrzeby skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzeźbę do rzeczywistych
- Bloki oporowe z betonu B20 wg BN-81/992-01, 05
- Profil podłogowy rozprężniacz razem z projektem zagospodarowania terenu
- Nad wykonanym przewodem wodociągowym umieścić łopatkę lokalizacyjną z wkładką metalową na wysokości 20cm
- Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym ułożeniem podziemnym prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Nazwa opracowania:		Zamówca:	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIECZARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓDZBÓŻ, 04 RZĘTWOŃSK		Gmina Prawnisk ul. Białogłaska 1a 37-200 Prawnisk	
Lokalizacja obiektu:		RÓDZBÓŻ, 04 RZĘTWOŃSK	
Główny Projektant:		Główny Projektant:	
PROFIL PODZIEMNY SIECI WODOCIECZARNEJ - ODCINEK W1-W2		Zagospodarowanie terenu	
mgr inż. Jacek Przytućki		mgr inż. Jacek Nowak	
mgr inż. Jacek Nowak		mgr inż. Jacek Nowak	
SANITARIA		SANITARIA	
2/ARK. 2		2/ARK. 2	