

ARK.1
ARK.2

UWAGA:
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania niniejszego profilu, w razie potrzeby skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- Bloki oporowe z betonu B20 wg BN-87/8792-04, 05
- Profil podłużny rozpatrywać razem z projektem zagospodarowania terenu
- Nad wykonanymi przewodami wodociągowymi umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową na wysokości 20cm
- Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności



Nazwa opracowania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI, GM. PRZEWORSK		Zlecający: Gmina Przeworsk ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk	
Lokalizacja obiektu: RUDNIKI, DZ. NR EWID. 1/508, 1/3751/2, 1/3711 Gmina Przeworsk Powiat Przeworski			
Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - ODCINEK W1-W2		Etap: ZGŁOSZENIE BUDOWY	
Projektant: mgr inż. Jakub Przyłucki		Uprawnienia: SLWK/0108/PWBS/17	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Jacek Nowak		Uprawnienia: SLWK/0594/POOS/08	Podpis:
Branża: SANITARNA	Skala: 1:100	Nr rys.: Z/ARK.1	
	Pliczek projektowy Stazbe	Data opracowania: Styczeń 2022	