

UWAGA:
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych i ziemnych należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia projektowanego wodociągu w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejącego przewodu i ewentualnego skorygowania niniejszego profilu, w razie potrzeby skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- Bloki oporowe z betonu B20 wg BN-89/9762-04, 05
- Profil podłużny rozpatrywać razem z projektem zagospodarowania terenu
- Nad wykonanym przewodami wodociągowymi umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową na wysokości 20cm
- Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Nazwa opracowania: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ KANALIZACJA SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDZIŃSKI, GM. PRZEMKÓW RUDZIŃSKI, DZ. NR EWID. 2578, 2940/2, 4501, 4508, 4570/2, 4572/1 Gmina Przemków Powiat Przemkowski	Inwestor: Gmina Przemków ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przemków		
Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	Etap: ZGŁOSZENIE BUDOWY		
Projektował: mgr inż. Jakub Przyłucki	Uprawnienia: SWK/0108/PWBS/17	Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Jacek Nowak	Uprawnienia: SWK/0594/POOS/08	Podpis:	
Branża: SANITARNA	Skala: 1:100	Nr rys.: 2/ARK. 2	
	Pieczęć projektanta: Stempel	Data opracowania: Październik 2021	