



- LEGENDA:
- OPRAWA NATYNKOWA HERMETYCZNA TYPU OPK 136 i 136 Aw IP55
  - GNIAZDO 230V 10A/2P+Z IP44
  - WŁĄCZNIK ŚWIATŁA POJEDYNCZY 10A/1P IP55

OCHRONA OD PORAŻEN  
ZGODNIE Z NORMĄ PN-IEC 60364  
SZYBKE SAMOCZYNNE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Wszystkie przewody rurowe, szafę rozdzielacza oraz wszystkie dostępne elementy metalowe należy podłączyć do szyny wyrównawczej wykonanej wkoło pomieszczenia z płaskownika perforowanego FeZn 25x4mm<sup>2</sup>. Szynę zamocować 0,5m nad podłogą. Szynę połączeń wyrównawczych należy uziemić w tym celu należy ją wpiąć do istniejącej instalacji uziemiającej instalacji odgromowej na zewnątrz budynku.

TEMAT:	Budowa indywidualnej kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w istniejącym budynku wielorodzinnym – kat.XIII	
RYSUNEK:	RZUT POM. KOTŁOWNI – instalacje elektryczna	SKALA 1:50
DATA OPRACOWANIA 06.2022r.		NR RYS. S-12
ADRES	ul. Rzemieślnicza 3-3B, dz. ewid. nr 1028/1,1028/10, 67-400 Wschowa	
INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rzemieślniczej 3,3A,3B, 67-400 Wschowa	
PROJEKTANCI – ZESPÓŁ AUTORSKI		
PROJEKTANT:	mgr inż. Paulina Leciejewska upr bud. nr WKP/0444/P00E/18	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Emilia Wolska upr bud. nr WKP/0467/PWOE/17	
ASYSTENT:	mgr inż. Paweł Żukow	