



Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



GMINA POŁANIEC

TI.271.287.2022.TIB-3

Połaniec dn. 19.01.2023r.

Wyjaśnienie nr 3 do SWZ

w zamówieniu pn.

Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy Osiedlu Północ w Połańcu – Etap I

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. Zwracamy się z prośbą wyjaśnienia niejasności co do zakresu zadania. W SWZ jest podany zakres w Rozdziale IV. Pkt 1. Gdzie roboty przy posadzce na gruncie są wskazane jako Chudziak (ok 12 cm)(ślepa wylewka). W odpowiedziach na pytania z dnia 17.01 wyjaśnicie aby przyjąć gr. 15 cm następnie wskazujecie jaki jest materiał izolacji posadzki na gruncie. Proszę o wskazanie zakresu wykonania prac przy posadzce na gruncie, wykonujemy tylko chudziaka czy izolację wraz z wylewką również ?
2. Proszę o informacje czy przy kanalizacji deszczowej należy również uwzględnić Separatory substancji ropopochodnych.
3. Wg UZUPEŁNIENIE DO OPISU PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA OSIEDLU PÓŁNOC W POŁAŃCU przyłącze sanitarne i kanalizacja deszczowa wchodzi w zakres etapu 2 W SWZ pkt 2.2 zaś występuje zapis "Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej całego przedsięwzięcia oraz wykonanie robót budowlanych do stanu surowego otwartego wraz z przyłączami." W związku z tym proszę o informację czy zakres Etapu 1 robót budowlanych obejmuje wykonanie: - przyłącza elektrycznego - przyłącza kanalizacji sanitarnej - kanalizacji deszczowej
4. Proszę o potwierdzenie że ściany działowe gr. 12 cm mają być wykonane jako żelbetowe. Z dokumentacji oraz pozwolenia wodnoprawnego nie wynika aby musiały być to ścianki żelbetowe a będzie generowało to duże koszty.

Odpowiedź:

Ad. 1 – Należy wykonać izolację wraz wylewką.

Ad. 2 - W wyjaśnieniach nr 2 z dnia 17.01.2023r. w odpowiedzi do pytania 15 w części IV Zamawiający wskazał, iż separator nie jest wymagany.



Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



GMINA POŁANIEC

Ad. 3 - Zakres Etapu 1 robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich przyłączy wymienionych w uzupełnieniu do opisu Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Ad. 4 – Zamawiający potwierdza, że ściany działowe gr. 12 cm mają być wykonane jako żelbetowe.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Sporządził: Rafał Kiliański
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 15 8650-084